



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 36 del 20/01/2022

Oggetto: COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE A VALENZA SANITARIA RECEPIMENTO DI VERBALE DI SOPRALLUOGO N. 01 DEL 05.01.2022 PRESSO L'EREMO DI MIAZZINA IN VIA PER MIAZZINA N. 16 CAMBIASCA – 28814 (VB)

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: DISTRETTO VCO

L'estensore dell'atto: Asietti Erica

Il Responsabile del procedimento: Varallo Rosarita

Il Dirigente: Borgotti Paolo

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC DISTRETTO VCO di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

RICHIAMATI: la D.G.R. n: 24-6579 del 28/02/2013 che titola "Nuove linee di indirizzo alle ASL in ordine alle modalità organizzative e di funzionamento delle Commissioni di Vigilanza per le attività di verifica sulle strutture sanitarie private".

PRESO ATTO CHE:

- L'ASL VCO con delibera del Direttore Generale n. 205 del 08.03.2021, con la quale è stata istituita la Commissione di Vigilanza sulle strutture a valenza sanitaria EX DGR N. 24-6579 del 28.10.2013 ed è stato nominato il presidente (da ora in avanti denominata CVS).
- La D.G.R. sopracitata stabilisce che il verbale della Commissione di Vigilanza Sanitaria (CVS) deve essere recepito con apposito provvedimento del Direttore Generale della ASL e trasmesso agli Enti titolari della funzione autorizzativa e/o di accreditamento.

RITENUTO necessario adempiere a quanto disposto dalla D.G.R. sopracitata.

RILEVATO che, nell'ambito dell'attività istituzionale della Commissione di vigilanza, si è proceduto in data 05/01/2022 ad effettuare apposita visita ispettiva presso **l'Eremo di Miazzina** in via per Miazzina n. 16 Cambiasca - 28814 (VB), le cui risultanze sono dettagliatamente descritte nel verbale n. 01 del 05/01/2022 di cui all'allegato A) composto da n. 04 pagine che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

DATO ATTO che dall'assunzione del presente atto non conseguono oneri di spesa.

CONVENUTO che la Segreteria della CVS provvederà all'invio formale della deliberazione e dei verbali di pertinenza agli Enti interessati

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERA

- 1) **DI RECEPIRE** il verbale redatto in occasione della visita ispettiva presso **l'Eremo di Miazzina** in via per Miazzina n. 16 Cambiasca - 28814 (VB), per la verifica periodica dei requisiti organizzativi e strutturali previsti dalle vigenti normative, le cui risultanze sono dettagliatamente descritte nel verbale n. 01 del 05/01/2022 di cui all'allegato A) composto da n. 04 pagine che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico dell'A.S.L
- 3) **DI INCARICARE** il deputato Ufficio di Segreteria della Commissione per l'adempimento di tutto quanto connesso e conseguente l'adozione del presente atto, ivi compreso la notifica formale a tutti i soggetti esterni interessati nonché ai Servizi Aziendali mediante procedura ARCHIFLOW.



COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE ASL VCO

Struttura sottoposta a vigilanza:

Casa di Cura l'Eremo di Miazzina" sede di Cambiasca

VERBALE SOPRALLUOGO n. 01 del 05 gennaio 2022

La Commissione di Vigilanza sulle Strutture Sanitarie, istituita con atto del Direttore Generale dell'ASL VCO, delibera N° 205 dell'8 marzo 2021 , composta e integrata da:

NOMINATIVI	PR	AS	QUALIFICA
Dott.ssa Silvia Caselli	X		Dirigente SOS SISP Presidente Commissione di Vigilanza
Dott.ssa Orietta Ossola	X		Dirigente Direzione Sanitaria Ospedaliera
Geom. Gabriele Zanetta	X		SOS Te.c.a.n.o. - Esperto in Edilizia Sanitaria
Dr.ssa Liliana Maglitto	X		Dirigente DIPSA Presidio Ospedaliero Verbania e Domodossola

ha effettuato sopralluogo in data 05.01.2022 alle ore 13:00 presso la Casa di Cura l'Eremo di Miazzina" sede di Cambiasca in via per Miazzina n. 16 (28814) Cambiasca, (VB), su specifica richiesta da parte della Direzione Generale ASL VCO rispetto alle procedure di accettazione dei ricoveri presso la denominata Struttura.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

Generalità della Struttura

Denominazione: Casa di Cura "L'EREMO DI MIAZZINA"

Indirizzo: Via per Miazzina n. 16 28814 Cambiasca, VB

Telefono: 0323/553700 – **fax:** 0323/571557

PEC: eremodimiazgina@pec.it

Codice Fiscale/P.Iva: 05788742006/01823600034

Legale Rappresentante: Dott.ssa. Erika Du Pont

Per la struttura erano presenti:

Dr.ssa Erika Iris Dupont	Direttore Generale
Sig.ra Silvana Nicoletti	Coordinatrice infermieristica di reparto
Sig.ra Lorenza Valeri	Gestione qualità
Sig. Franco Vallone	Addetto Servizio Prevenzione e Protezione

È stato spiegato alla Dott.ssa Dupont il motivo del sopralluogo chiedendo:

1. Delucidazioni circa le comunicazioni verbali intercorse tra l'accettazione ricoveri della struttura e i nostri reparti con il blocco ricoveri per pazienti non vaccinati o senza 3^a dose: sottolineando il fatto di ritenere un tale comportamento ANTICOSTITUZIONALE ed eventualmente sussistendo verrà segnalato agli Organismi Competenti.. Verbalmente è stato comunicato che tale indicazione è stata ritirata e pertanto non dovrebbero sussistere altre difficoltà.
2. È stato chiesto di avere possibilità di visionare la documentazione relativa alla presa in carico dei pazienti in questo periodo di pandemia: sono stati presentati i protocolli assistenziali per la presa in carico dei pazienti all'ingresso e la gestione degli stessi in caso di necessità di isolamento: non si rilevano criticità
3. È stato chiesto di visionare la cartella clinica di paziente inviato al Dea e per il quale si attendevano specifiche per il rinvio in struttura: nella data in cui il paziente risulta essere stato inviato in Dea emergono informazioni discordanti. In diario clinico segnalata desaturazione all'85% e applicata Ossigeno terapia a 1 lt/min. Verbalmente il medico inviante segnala che l'Ossigeno terapia impostata risultava 2lt/min. Si contesta verbalmente quanto specificato essendo l'Ossigeno terapia una somministrazione Farmacologica! Inoltre il Verbale Dea di accettazione del paziente rileva una saturazione del 96% e una situazione di paucisintomatologia. Si contesta l'invio al Dea visto che la situazione di gestione del paziente positivo paucisintomatico poteva, alla luce dei protocolli presentati, essere gestita presso la Struttura. Inoltre si sottolinea che alla luce dell'area di lungodegenza, dove risultava presente il paziente, essere non completamente



occupata si poteva individuare area di isolamento distaccata dal resto del reparto. Unica criticità emergeva sulla presenza del personale di assistenza presente, in quanto il turno notturno come peraltro viene sottolineato sulla verifica dei turni, rileva presenza di soli due infermiere + 1 Oss complessivamente in due reparti collocati su due piani.

Si è poi espletata visita presso Reparti della struttura L'Eremo di Miazzina dove sono al momento attivi i due reparti di:

LUNGODEGENZA:

Potenzialità 37 posti letto con presenti 29 pazienti di cui solo 5 residenti ASL VCO

RIABILITAZIONE I LIVELLO:

Potenzialità 32 posti letto con presenti 26 pazienti di cui 15 residenti ASL VCO

DAL PUNTO DI VISTA SANITARIO

Presso i reparti sono stati valutati i turni personale infermieristico e presenza medica e non si rilevano situazioni particolarmente critiche: si segnala peraltro come anticipato verbalmente al Direttore Generale e al sostituto del Direttore Sanitario della struttura che la presenza durante i turni notturni di una sola figura infermieristica a piano di degenza e un figura OSS condivisa potrebbe inficiare la presa in carico di eventuali isolamenti tra i pazienti. Inoltre si è rilevato un numero di persone assenti per congedo ordinario.

Il sostituto del Direttore Sanitario contesta la dovuta gestione di pazienti positivi presso la loro struttura e quindi il loro invio presso l'ospedale in quanto presente reparto di malattie infettive. Inoltre essendo una struttura per post acuzie e le infezione/malattie infettive eventi acuti risulta impossibile la loro gestione.

Si specifica che, per quanto riguarda l'invio di pazienti affetti da malattie infettive in fase acuta nessuno contesta l'invio, ma il caso oggetto di discussione essendo un paucisintomatico e solo tampone positivo poteva comunque essere gestito in struttura. Inoltre si palesava un comportamento non corretto visto che la richiesta di riammetterlo è stata rimpalleggiata dal giorno successivo (quindi entro le 48 ore per la riammissibilità del paziente senza dimissione) a dopo il fine settimana (per mancanza di personale) e nei giorni successivi con la specifica che risultava impossibile in quanto era un nuovo ricovero e non c'era indicazione di ricoverare pazienti Positivi.

Si è ribadito comunque che la possibilità di "gestione di pazienti infetti o potenzialmente infetti" indipendentemente dalle patologie e modalità di trasmissione (con indicazioni specifiche sui DPI da utilizzare e rendere disponibili) risulta essere un requisito richiesto nell'ambito dell'accreditamento delle Strutture Sanitarie Pubbliche e Private.



DAL PUNTO DI VISTA TECNICO

Si rilevano le seguenti osservazioni:

1. Viene rilevato segnale di guasto "generico" su centralina di rilevazioni incendi presso la portineria; effettuato test con esito positivo su n° 1 rivelatore fumi nei reparti al piano 1° (scadenza verifica semestrale dei dispositivi ed ausili antincendio entro gennaio 2022).

PRESCRIZIONI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTE

1. Verifica e risoluzione del segnale di guasto, comprensivo dei test di prova su tutti i dispositivi e allarmi con remotazione nella centralina rivelazione incendi; produrre copia del verbale di intervento ad opera tecnico specializzato e relativa annotazione di aggiornamento nel registro dei dispositivi e attrezzature antincendio;
2. Copia registro controllo periodico luci di emergenza;
3. Copia misure dei nodi equipotenziali e verifiche periodiche di cui al DPR 462/01.

Il sopralluogo termina alle ore 15:30

IL PRESIDENTE CVS

Dott.ssa Silvia Caselli