

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

S. C. MEDICINA LEGALE

ASL del VCO
COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE

Allegato A) DELIBERA N. 399 DEL 30 SETTEMBRE 2014

VERBALE ISPETTIVO N. 27 /2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno 26 del mese di settembre
dalle ore 10,30 i sottoscritti:

NOMINATIVI	AS	PR	QUALIFICA
------------	----	----	-----------

Dott. ssa Elena BARBERO	X	Presidente Commissione, Direttore S.O.C. Medicina Legale
Dott. Pasquale TOSCANO	X	Dirigente Direzione Sanitaria
Dott. Ssa Silvia CASELLI	X	Direttore SISP
Per.Ind Maurizio PAGLIARI	X	Funzionario della S.O.C. GTB

I sottoscritti componenti la Commissione di Vigilanza sulle Strutture Sanitarie della ASL VCO - rinnovata dal Direttore Generale con deliberazione n. 76 del 6 marzo 2014, hanno effettuato apposito sopralluogo annuale presso la struttura **Terme di Premia** _____

Erano presenti per la struttura:

Legale Rappresentante Struttura

Direttore Sanitario dottor PAGANI Dario
Nato a Varese il 09.05.1947

Direttore Responsabile dott.ssa ROSSATO Daniela
Nata a Bolzano il 23.08.1959

*A**B*

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
S. C. MEDICINA LEGALE

2

GENERALITA' DEL PRESIDIO

Denomina- zione	TERME DI PREMIA	
Via/Piazza	Regione Cadarese info@premiaterme.it	n. 0324/617210
Comune di	Premia	telefono 0324/ 828804

Natura giuridica S.r.l

**Data ultimo sopralluogo della Commis-
sione** 21.06.2013

PRESCRIZIONI al 21.06.2013/ OTTEMPERANZE AL 26.09.2014

- 1) la CVS prende visione della seguente documentazione:
 - rapporti di prova delle acque di vasca effettuate in due periodi diversi dell'anno : nulla da segnalare
 - verbale di verifica degli impianti di terra effettuata in data 7.05.2013 (biennale)
 - registro sostituzione filtri impianto trattamento aria e registro degli interventi di manutenzione
 - rapporti degli interventi effettuati da ditta specializzata (GEWISS) in data 27.05 e 18.06.2014
 - dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali delle porte antipanico rilasciata dalla ditta specializzata (Self 2 snc) a seguito di intervento effettuato il 23.06.2014
 - registro delle verifiche delle attrezzature anti-incendio, ultima verifica effettuata in data 03.06.2014
 - fascicolo allegato al libretto di impianto degli ascensori con i verbali di visita dell'incaricato della manutenzione
 - verbali di verifica periodica degli ascensori effettuata in data aprile 2013 (biennale)

SS *JP*
PS *JP*

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
S. C. MEDICINA LEGALE

- 2)** in alcune aree le luci di emergenza non funzionano e nella zona bar, due lampade posizionate sopra le uscite di sicurezza si spengono al mancare della corrente ► ripristinarle ► **ottemperato**
- 3)** le porte antipanico si aprono con difficoltà ► provvedere a registrare ► **ottemperato**
- 4)** sulla terrazza dell'ultimo piano (adiacente all'area palestra) sboccano ad altezza pavimento dei condotti di esalazione ► innalzarli, in ottemperanza alla normativa vigente ► **NON ottemperato.**

PRESCRIZIONI AL 26 SETTEMBRE 2014

a) si ribadisce la prescrizione di cui al punto 4) -innalzamento dei condotti di esalazione oltre il colmo del tetto - sottolineando l'importanza dell'intervento, nonostante al momento l'area non sia utilizzata dall'utenza.

Detto intervento va effettuato qualunque sia la destinazione d'uso dello spazio in oggetto.

b) area terapeutica, cabina 1 e 2: eliminare le ciabatte volanti a cui sono collegate diverse apparecchiature elettriche

c) verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di allarme a tirante dei servizi igienici

d) preso atto dei controlli semestrali dei rapporti di prova di campionamento dell'acqua, si evidenzia in alcuni punti (doccia ad aria umida e doccia ad aria secca dell'area benessere, vasca e lavandino della cabina 1 dell'area terapeutica) una carica microbica a 36° superiore al valore massimo consentito. Si chiede pertanto di provvedere ad una verifica ulteriore, i cui risultati andranno trasmessi direttamente alla SOC Igiene Pubblica di Omegna (dott.ssa Silvia Caselli)

Copia del presente verbale viene inviata anche al Sindaco di Premia in qualità di massima Autorità Sanitaria locale affinché provveda a far eseguire le disposizioni impartite.

L'ispezione termina alle ore 13,30 e contestualmente viene chiuso il presente verbale.

L.C.S.

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

Dott. Elena BARBERO

Dott. Silvia CASELLI

Dott. Pasquale TOSCANO

Per.Ind. Maurizio PAGLIARI