



**A.S.L. VCO.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Ormea (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4811 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

**Allegato sub B) 23**

**15 GENNAIO 2015**

**COMMISSIONE DI VIGILANZA  
SULLE STRUTTURE SANITARIE ASL VCO**

**VERBALE ISPETTIVO N. 1 / 2015**

L'anno duemilaquindici, il giorno 09 del mese di gennaio dalle ore 9,30 i sottoscritti:

<b>NOMINATIVI</b>	<b>AS</b>	<b>PR</b>	<b>QUALIFICA</b>
Dott.ssa Elena BARBERO		X	Presidente Commissione Direttore S.O.C. Medicina Legale
Dott. Gianmartino BIOLLO	X		Direttore S.O.C. I.S.P.
Dott.ssa Maria Grazia BOLONGARO		X	Direttore Distretto Verbania
Dott. Nino CAPPUCCIA		X	Direttore SOC Laboratorio Analisi
Dott. Pasquale TOSCANO		X	Dirigente S.O.C. Direzione Sanitaria Ospedaliera
Dott. Giovanni POZZUOLI	X		Dirigente S.O.C. RRF
Per. Ind. Maurizio PAGLIARI		X	Funzionario S.O.C. GITB
Per. Ind. Gianfranco MORA		X	Funzionario S.O.C. SPP

componenti la Commissione di Vigilanza sulle Strutture Sanitarie della ASL VCO, istituita con atti del Direttore Generale, deliberazione n. 480 del 28/11/2013, deliberazione n.68 del 25/02/2014 e deliberazione 76 del 06/03/2014, hanno effettuato apposito sopralluogo presso l'Istituto Auxologico di Piancavallo (IRCCS San Giuseppe), sede di Oggebbio, allo scopo di procedere alla stesura del verbale di seduta e relative prescrizioni e conclusioni, derivanti dal sopralluogo effettuato in data 5 dicembre 2014



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvo.it - www.aslvo.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Denominazione: **IRCCS SAN GIUSEPPE**

Indirizzo: **strada Cadorna 90, 28824 Piancavallo-Oggebbio**

Telefono: **0323514324**

Fax: **0323514249**

E-mail: **[affarilegali@auxologico.it](mailto:affarilegali@auxologico.it)**

PEC: **[affarilegali.auxologico@pec.it](mailto:affarilegali.auxologico@pec.it)**

Codice Fiscale/P. Iva: **02703120150**

Legale Rappresentante: **Prof. Michele Colasanto**

Provvedimenti autorizzativi:

**Contratto con Regione Piemonte rep. n. 14188 del 05.02.2009**

Nosologia autorizzata:

Posti letto autorizzati: **n° 345 degenza ordinaria e n° 9 day hospital**

Posti letto accreditati: **n° 345 degenza ordinaria e n° 9 day hospital**

COD. REG.: **01092000**

Data ultimo sopralluogo: 05 dicembre 2014

**PREMESSA:**

a seguito di sollecito di parere sul progetto di trasferimento temporaneo di parte delle camere di degenza che presentano necessità di adeguamento strutturale ai sensi della D.C.R. 616/2000, sollecito avanzato dal Legale Rappresentante della struttura IRCCS di Piancavallo, la regione con nota prot 24404/DB2000 del 4.12.2014 a firma del dottor Fulvio Moirano titolata " Istituto Auxologico San Giuseppe di Piancavallo- Adeguamento strutturale" ha stabilito quanto segue, al fine di realizzare lo spostamento di 33 posti letto:

1) i locali del Padiglione Sud interessati ad ospitare transitoriamente i 33 posti letto oggetto di trasferimento per la ristrutturazione delle camere di degenza relative, devono presentare all'atto dell'avvio dell'attività i requisiti organizzativi-gestionali necessari alla gestione dei pazienti ricoverati;

2) la situazione organizzativa di cui al punto a) rappresenti davvero un fatto transitorio da superare entro 6 mesi dal parere favorevole espresso dall'Assessorato a patto che vengano rispettati i punti a) e b) della nota sopra richiamata



**A.S.L. VCO.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvo.it - www.aslvo.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

**(NB: la lettera della Regione viene allegata al presente verbale come allegato sub B)**

### **PRESCRIZIONI:**

- 1) Eliminare il 5° letto da tutte le camere che ne sono dotate, anomalia già più volte segnalata dalla CVS nei precedenti verbali, procedendo contestualmente all'adeguamento dei requisiti strutturali
- 2) procedere alla ristrutturazione del Padiglione Sud entro 6 mesi dalla autorizzazione della Regione, precisando che decorrono dalla data di trasmissione della Delibera con la quale oltre al verbale viene trasmessa ufficialmente la nota della Regione datata 4 dicembre 2014.

### **CONCLUSIONI**

La CVS, come disposto dall'Assessorato con nota 24404/DB2000 procederà al controllo delle prescrizioni impartite.

**Letto, confermato e sottoscritto**

**Omegna, 09.01.2015**

#### **I COMPONENTI**

Dott. Pasquale TOSCANO

Dott.ssa Maria Grazia BOLONGARO

Dott. Nino CAPPUCCIA

P.I. Maurizio PAGLIARI

P.I. Gianfranco MORA

**IL PRESIDENTE CVS**  
**Dott.ssa Elena BARBERO**