



ASL del VCO
COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE

ALLEGATO A) DELIBERA N. 304 DEL 14 AGOSTO 2015

VERBALE ISPETTIVO N. 18/ 2015

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **03** del mese di **agosto** dalle ore **9,30** i sottoscritti:

NOMINATIVI	AS	PR	QUALIFICA
Dott.ssa Elena BARBERO		X	Presidente Commissione Direttore S.O.C. Medicina Legale
Dott. Gianmartino BIOLLO	X		Direttore S.O.C. I.S.P.
Dott. Loris CARETTI		X	Dirigente Distretto Omegna
Dott. Pasquale TOSCANO		X	Dirigente S.O.C. Direzione Sanitaria Ospedaliera
Dott. ssa Marina BUTTE'		X	Dirigente S.O.C. RRF
Per. Ind. Maurizio PAGLIARI		X	Funzionario S.O.C. GITB
Per. Ind. Gianfranco MORA		X	Funzionario S.O.C. SPP

componenti la Commissione di Vigilanza sulle Strutture Sanitarie della ASL VCO, istituita con atti del Direttore Generale, deliberazione n. 480 del 28/11/2013, deliberazione n.68 del 25/02/2014 e deliberazione 76 del 06/03/2014, hanno effettuato apposito sopralluogo presso **l'Istituto Auxologico di Piancavallo (IRCCS San Giuseppe)**, sede di Oggebbio, allo scopo di procedere agli accertamenti amministrativi ai sensi della vigente normativa.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Per la struttura sono presenti i signori:

Dott. Alfredo Di Rocco nato a Como il 03.03.1956	Direttore Sanitario
Dott. Matteo Raimondi nato a Milano il 04.09.1976	Direttore di sede
Dott.ssa Antonella Sorgente nata a Terlizzi il 13.01.1977	Responsabile Affari Legali e Sanitari

allo scopo di compiere gli accertamenti previsti dalle vigenti normative.

Denominazione: **IRCCS SAN GIUSEPPE**

Indirizzo: **strada Cadorna 90, 28824**

Piancavallo-Oggebbio

Telefono: **0323514324**

Fax: 0323514249

E-mail: **affarilegali@auxologico.it**

PEC: affarilegali.auxologico@pec.it

Codice Fiscale/P. Iva: **02703120150**

Legale Rappresentante: **Prof. Michele Colasanto**

Provvedimenti autorizzativi:

Contratto con Regione Piemonte rep. n. 14188 del 05.02.2009

Nosologia autorizzata:

Posti letto autorizzati con DGR n. 67-1716 del 6.7.2015 : **n° 352**

Posti letto accreditati con DGR n. 67-1716 del 6.7.2015 : **n° 352**

COD. REG.: 01092000

Data ultimo sopralluogo: 05 dicembre 2014

PREMESSA: L'IRCCS San Giuseppe è costituito da tre padiglioni: quello Est e quello Ovest sono inseriti nello stesso edificio, collegati da scale, ascensori e corridoi.





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033


PREMESSA: L'IRCCS San Giuseppe è costituito da tre padiglioni: quello Est e quello Ovest sono inseriti nello stesso edificio, collegati da scale, ascensori e corridoi.

Quello denominato Sud corrisponde ad una parte della vecchia foresteria e si raggiunge attraversando il giardino presente all'interno del complesso, senza uscirne.

Per maggiore chiarezza si allega una piantina del complesso nel suo insieme, comprensivo dei giardini, del parcheggio e della piazzola di atterraggio dell'elisoccorso.

ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO

- A - PADIGLIONE SUD
- B - MAGAZZINO ARCHIVIO
- C - PADIGLIONE OVEST
- D - PADIGLIONE EST
- E - CHIESA
- F - FORESTERIA



Con il precedente sopralluogo del 5 dicembre 2014 la CVS aveva verificato la sussistenza dei requisiti strutturali ed organizzativi dell'Istituto stesso (si rimanda al verbale n° 32 del 5 dicembre 2014 trasmesso alla Regione con Delibera n° 23 del 15 gennaio 2015).

Si fa anche presente che il sopralluogo del 5 dicembre 2014 derivava da un sollecito della Regione stessa, sollecito che si trascrive:

"...a seguito di sollecito di parere sul progetto di trasferimento temporaneo di parte delle camere di degenza che presentano necessità di adeguamento strutturale ai sensi della D.C.R. 616/2000, sollecito avanzato dal Legale Rappresentante della struttura IRCSS di Piancavallo, la regione con nota prot 24404/DB2000 del 4.12.2014 a firma del dottor Fulvio Moirano titolata "Istituto Auxologico San Giuseppe di Piancavallo- Adeguamento strutturale" ha stabilito quanto segue, al fine di realizzare lo spostamento di 33 posti letto:



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- 1) i locali del Padiglione Sud interessati ad ospitare transitoriamente i 33 posti letto oggetto di trasferimento per la ristrutturazione delle camere di degenza relative, devono presentare all'atto dell'avvio dell'attività i requisiti organizzativi-gestionali necessari alla gestione dei pazienti ricoverati;
- 2) la situazione organizzativa di cui al punto a) rappresenti davvero un fatto transitorio da superare entro 6 mesi dal parere favorevole espresso dall'Assessorato a patto che vengano rispettati i punti a) e b) della nota sopra richiamata

Tuttavia con verbale n° 1 del 9 gennaio 2015, trasmesso alla Regione con la delibera già citata, la CVS ancora una volta aveva rilevato che vi erano delle anomalie per quanto concerneva la presenza di camere a 5 letti, camere che la normativa vigente non consente di tenere.

Per maggior chiarezza espositiva si trascrive quanto prescritto dalla CVS:

- 1) Eliminare il 5° letto da tutte le camere che ne sono dotate, anomalia già più volte segnalata dalla CVS nei precedenti verbali, procedendo contestualmente all'adeguamento dei requisiti strutturali
- 2) procedere alla ristrutturazione del Padiglione Sud entro 6 mesi dalla autorizzazione della Regione, precisando che decorrono dalla data di trasmissione della Delibera con la quale oltre al verbale viene trasmessa ufficialmente la nota della Regione datata 4 dicembre 2014.

In conclusione la CVS, come disposto dall'Assessorato con nota 24404/DB2000 si determinava a procedere al controllo delle prescrizioni impartite trascorsi 6 mesi dall'invio della delibera (cioè dopo il 19 luglio 2015).

Ciò detto e premesso la CVS in **data 3 agosto 2015** ha proceduto a nuova ispezione al fine di verificare l'ottemperanza alle prescrizioni impartite.

La CVS ha constatato che :

- 1) le camere a 5 letti sono ancora tutte presenti.
- 2) Il padiglione Sud è in corso di ristrutturazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Vengono pertanto impartite le seguenti **PRESCRIZIONI:**

- a) Eliminare il 5° letto da tutte le camere che ne sono dotate, anomalia già più volte segnalata dalla CVS nei precedenti verbali, procedendo contestualmente all'adeguamento dei requisiti strutturali minimi previsti dalle normative sull'Accreditamento delle Strutture Sanitarie Pubbliche e Private.

Su richiesta dei legali rappresentanti dell'Istituto viene acquisita una memoria inerente accordi presi tra gli stessi rappresentanti e funzionari della Regione Piemonte.
Tale memoria fa parte del presente verbale come allegato 1).

I COMPONENTI

Dott.ssa Marina BUTTE'

Marina Butte'
 Marina Butte'
Maurizio Pagliari
Gianfranco Mora

Dottor Loris CARETTI

Dott. Pasquale TOSCANO

Per. Ind. Maurizio PAGLIARI

Per. Ind. Gianfranco MORA

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Barbero

Elena Barbero



Allegato 1 DELL'ALLEGATO A) DELLA DELIBERA N. DEL
3 AGOSTO 2015

VERIFICA DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA DELL'ASL VCO
DICHIARAZIONE DELL'ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO DA ALLEGARE AL
VERBALE

In data 28 luglio u.s. si è svolto un incontro con la Regione Piemonte- Dott.ssa Burchio volto a concordare l'iter di trasferimento presso il padiglione Sud dei 34 letti attualmente collocati presso il padiglione ovest dell'Ospedale San Giuseppe di Piancavallo.


Durante l'incontro è stato concordato il seguente iter di trasferimento:

- l'Istituto comunicherà alla Regione e alla ASL la fine dei lavori presso il padiglione Sud e contestualmente chiederà l'autorizzazione al trasferimento dei letti presso il predetto padiglione;
- la Regione al ricevimento della nota incaricherà la Commissione di vigilanza dell' ASL di verificare i requisiti strutturali di accreditamento;
- i requisiti organizzativi verranno verificati ad attività iniziata;
- al ricevimento da parte della ASL del verbale di verifica dei requisiti strutturali, la Regione comunicherà all'Istituto il benestare al trasferimento dei letti presso il padiglione Sud.

Piancavallo 3 agosto 2015

In fede,

Dott. Alfredo di Rocco 

Dott. Matteo Reinoldi 

Dott.ssa Antonella Eliana Sorgente 