

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
S.C. MEDICINA LEGALE

ASL del VCO

COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE

Allegato A) alla delibera n° 406/2015 del 29 OTTOBRE 2015

Struttura sottoposta a vigilanza: Ambulatori Istituto Auxologico di Piancavallo, sede di Villa Caramora in Verbania

VERBALE SOPRALLUOGO n° 21 del 15 ottobre 2015

La Commissione di Vigilanza sulle Strutture Sanitarie, istituita con atti del Direttore Generale dell'ASL VCO, delibera n° 76 del 6 marzo 2014 e delibera n° 480 del 28 novembre 2013, composta da:

NOMINATIVI	PR	AS	QUALIFICA
Dott.ssa Elena Barbero	X		Presidente della Commissione, Direttore S.O.C. Medicina Legale
Dott.ssa Silvia Caselli	X		Componente, Dirigente S.O.C. I.S.P.
Dottor Pasquale Toscano	X		Componente, Dirigente Direzione Sanitaria Ospedaliera
Dott. Giovanni Pozzuoli		X	Componente, Dirigente S.O.C. Medicina Fisica e Riabilitativa
PI Gianfranco Mora	X	X	Componente, Ass. Tecnico S.O.C. Prevenzione e Protezione
PI Maurizio Pagliari	X		Componente, Coll. Tecnico S.O.C. G.I.T.B.
Dottor Bartolomeo Ficili		X	Direttore ff Distretto VB

ha effettuato il sopralluogo, in data **giovedì 15 ottobre 2015**, dalle ore 09.30, presso Villa Caramora, Polimabulatori dell'Istituto Auxologico di Piancavallo in Verbania,
alla presenza di:

DIRETTORE SANITARIO	Dott. Alfredo Di Rocco
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	Dott. Matteo Raimondi
REFERENTE UFF. AFF. LEGALI	Dott. Paolo Vismara

M. R. X. MM *DR. S. P. B.*

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
S.C. MEDICINA LEGALE

GENERALITA' DEL PRESIDIO

Denomina- zione	Istituto Auxologico di Piancavallo	AMBULATORI
Via/Piazza	Corso Mameli	n. 199
Comune di	VERBANIA	Tele- fono

Natura giuridica IRCCS

**Data ultimo sopralluogo della Commis-
sione** 20 novembre 2014

Tipologia struttura (secondo il programma di adeguamento presentato dall'Amministrazione del Presidio):

SOPRALLUOGO del 15.10.2015/ RILIEVI E PRESCRIZIONI

- a) sono state visionate a campione cinque cartelle ambulatoriali di fisioterapia: non vi sono rilievi; prosegue l'intesa di cui si è già dato atto nel precedente verbale di sopralluogo del 2014 (accordi con i Distretti e con la SOC RRF della ASL a partire dalla metà di settembre 2014 quindinalmente vengono trasmesse alla Responsabile della SOC RRF le Proposte di Percorso Riabilitativo Individuale, unitamente alle impegnative del medico curante). Al momento non vi sono stati rilievi da parte della ASL).

Si è presa visione:

- a) del CP: è in fase di predisposizione la SCIA da presentare ai vigili del fuoco
- b) del Registro degli Ausili Antincendio che risulta regolarmente compilato
- c) della verifica biennale degli ascensori: effettuata in data 07.11.2013
- d) del contratto di manutenzione degli impianti elettrici
- e) del Registro delle verifiche periodiche agli impianti elettrici dei locali ad uso medico
- f) del Registro per i controlli periodici dell'impianto di illuminazione di emergenza
- g) del contratto di smaltimento dei rifiuti speciali (scadenza 13.03.2017)
- h) dell'elenco delle apparecchiature elettromedicali e del relativo registro delle verifiche periodiche

PRESCRIZIONI

Si richiede di trasmettere entro 15 gg una dichiarazione a firma del responsabile della struttura che l'impianto di illuminazione di emergenza è soggetto a verifiche periodiche e manutenzione, così come stabilito dalla norma UNI CEI 11222 "Impianti di Illuminazione di Sicurezza degli Edifici", e dalla norma EN 50172 "Sistema di illuminazione di Sicurezza"

L'ispezione termina alle ore ...11.30

Il presente verbale viene chiuso il giorno 15.10.2015

L.C.S.

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

Dott.ssa Elena BARBERO

Dott. Pasquale TOSCANO

Dott.ssa Silvia CASELLI

Per.Ind. Maurizio PAGLIARI

