



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Ormea (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Allegato A) alla delibera448..... del 27 NOVEMBRE 2015

**ASL VCO
COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE
SANITARIE**

VERBALE SOPRALLUOGO n° 26 del 3 NOVEMBRE 2015

La Commissione di Vigilanza sulle Strutture Sanitarie, istituita con atti del Direttore Generale dell'ASL VCO, delibera n° 76 del 6 marzo 2014 e delibera n° 480 del 28 novembre 2013, composta da:

NOMINATIVI	PR	AS	QUALIFICA
Dott.ssa Elena BARBERO	X		Presidente della Commissione, Direttore S.O.C. Medicina Legale
Dott. Gianmartino BIOLLO	X		Componente, Dirigente S.O.C. I.S.P.
Dottor Pasquale TOSCANO	X		Componente, Dirigente S.O.C. D. S. O.
Dott. Attilio GUAZZONI	X		Componente Direttore S.O.C. Radiodiagnostica
Dott. Nino CAPPUCCIA	X		Componente Direttore S.O.C. Laboratorio Analisi
PI Maurizio PAGLIARI	X		Componente Coll. Tec. S.O.C. G.I.T.B.
PI Gianfranco mORA	X		Componente Ass. Tec. S.O.C. S.P.P.

ha effettuato il sopralluogo, in data **martedì 3 novembre 2015**, dalle ore 9,30, presso il Centro Medico **"C.D.C. S.p.A"** di Verbania, allo scopo di compiere gli accertamenti previsti dalle vigenti normative.

Per la struttura era presente:

Signora **Patrizia MACCARIO**, nata Torino a 27.12.1957, **Resp. Coordinamento Servizi Specialistici**



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Denominazione: S.p.A. CDC (centro Diagnostico Cerniaia)

Indirizzo: via Bocci n° 11, VERBANIA

Telefono: 0323/ 47184 - **fax:** 011/ 5178360

Email:

PEC: servizi generali.gruppocdc@pec.it

Codice Fiscale/P.Iva: 03954980011

Legale Rappresentante: sig.ra MIGNON Micheline Marie

Provvedimenti autorizzativi:

- a) Determina Dirigenziale n° 798 del 11 ottobre 2013 con la quale si autorizza la S.p.A CDC con sede in via Cernia n° 20 a Torino a subentrare nella titolarità dell'attività di diagnostica di Laboratorio, già in capo alla s.r.l. SPAM VCO, con sede in via Bocci n° 11 a Verbania ► ripresa attività laboratorio dal 15 settembre 2014, comunicazione protocollo ASL del 16.07.2014 n° 0042970
- b) Determina Dirigenziale n° 3 del 19/12/2014 (comune di Verbania) con la quale si autorizza l'attivazione della Sala Radiologica per immagini e la nomina del Direttore Tecnico della Diagnostica per immagini

Tipologia:

- Laboratorio generale di base (non devono essere impiegati radioisotopi)
- Poliambulatorio
- Sala di Diagnostica per Immagini

COD. REG.: ////

Note:	
--------------	--

Data ultimo sopralluogo:

20 novembre 2014



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

REQUISITI AMMINISTRATIVI

AMMINISTRATORE UNICO CDC S.P.A.:

signora MIGNON Micheline Marie

Amministratore Unico Laboratorio:

dottor BOCCHIOTTI Luigi

Direttore Tecnico Laboratorio analisi dottoressa FONTANA Laura, comunicazione protocollo ASL 0032635 del 20.4.2015 (titoli ed autorizzazione regionale in allegato)

Vice Direttore Tecnico Laboratorio analisi dottor MAESTRONE Matteo, comunicazione protocollo ASL 0071027 del 5.11.2014 (titoli ed autorizzazione Regionale in allegato)

Tecnico di laboratorio:

dott. Borgnis Simone

dott. Rocca Marisa

Direttore Tecnico Diagnostica per Immagini:

Dottor FORTUNELLI Lorenzo, comunicazione prot. ASL 0047346 del 25.06.2015
specialista in Radiodiagnostica (titoli di studio ed autorizzazione in atti)

Tecnica di radiologia:

Dott.ssa GIANNI Cristina, comunicazione prot. ASL 0047346 del 25.06.2015 specialista
in Radiodiagnostica (titoli di studio ed autorizzazione in atti)

Direttore Tecnico Organizzativa Poliambulatorio Medico:

Dott.ssa CONTI Elisabetta, comunicazione prot. ASL 0034479 del 24.04.2015 (titoli di studio ed autorizzazione regionale in atti)

Personale Amministrativo

Carraro Monica impiegata amministrativa

Pavesi Eleonora "

Personale Infermieristico

Oliveri Daysi

Barbozza Debora

Si da atto che in corso di sopralluogo viene consegnata la pianta organica, aggiornata al 3 novembre 2015, comprensiva anche dei nominativi dei liberi professionisti, e copia dei titoli di studio dei dipendenti di CDC.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Ormea (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

REQUISITI STRUTTURALI

Planimetrie

Planimetrie quotate in scala non inferiore a 1:200, datate e firmate da un professionista e dal legale rappresentante con indicato, per ciascun locale: superficie, destinazione d'uso e rapporto aeroilluminante

<input type="checkbox"/> agli atti	<input checked="" type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
------------------------------------	---	--------------------------------

Osservazioni: Le planimetrie agli atti non riportano correttamente l'attuale destinazione dei locali.

Certificato di agibilità

➤ Copia del certificato di abitabilità rilasciato dal Comune.

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
---	------------------------------------	--------------------------------

Osservazioni:

Protezione antisismica

Dichiarazione del progettista attestante la conformità del progetto ai sensi della normativa specifica vigente, con acclusa la classificazione delle zone a rischio sismico relativa all'insediamento in esame e gli eventuali progetti di adeguamento alla recente normativa.

<input type="checkbox"/> agli atti	<input checked="" type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
------------------------------------	---	--------------------------------

Osservazioni:

Eliminazione delle barriere architettoniche

Dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, che attesti la conformità delle strutture alle normative vigenti in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
---	------------------------------------	--------------------------------

Osservazioni:



A.S.L. VCO.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Sicurezza antincendio

Copia del C. P. I. (Certificato di Prevenzione Incendi).

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Osservazioni:	la struttura non è soggetta a controllo dei vigili del fuoco. osserva i criteri generali di sicurezza antincendio di cui al DM 10.03.1998, come descritto nel documento di valutazione del rischio antincendio, datato 01.04.2015, allegato al DVR
----------------------	---

Tutela dall'inquinamento acustico

Relazione, a firma di tecnico abilitato, che attesti la conformità delle emissioni sonore della struttura alle norme.

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> altro
---	------------------------------------	---

Osservazioni:	requisito ottemperato a seguito di prescrizione dello SPRESAL del 2006
----------------------	---

Impianti elettrici

Dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi del DM n. 37/08 o, dichiarazione di rispondenza rilasciata da tecnico abilitato.

<input type="checkbox"/> agli atti	<input checked="" type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
------------------------------------	---	--------------------------------

Osservazioni:	alcuni locali sono stati modificati
----------------------	-------------------------------------

DPR 462/01: protezione contro le scariche atmosferiche e dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici.

Denuncia di installazione di impianto di protezione dalle scariche atmosferiche o relazione di tecnico abilitato che attesti l'auto protezione della struttura dalle scariche atmosferiche ai sensi del DPR 462/01).

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
---	------------------------------------	--------------------------------

Osservazioni:	
----------------------	--

Denuncia dei dispositivi di messa a terra degli impianti ai sensi del DPR 462/01.

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
---	------------------------------------	--------------------------------



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Osservazioni:

Presa visione del registro delle verifiche periodiche dell'impianto di terra e di quello delle verifiche periodiche previste dalla normativa vigente sugli impianti elettrici.

verifiche impianto di terra verificata in sede di sopralluogo

verifiche impianti elettrici verificata in sede di sopralluogo

Osservazioni:

Illuminazione artificiale

Relazione, a firma del tecnico abilitato, che attesti la conformità alle norme vigenti dell'intensità luminosa dei vari ambienti.

agli atti richiesto altro

Osservazioni:

Smaltimento rifiuti

Copia del contratto smaltimento rifiuti sanitari pericolosi e non con ditta autorizzata.

agli atti richiesto altro

Osservazioni: presa visione in corso di sopralluogo

Copia dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori dei rifiuti della ditta autorizzata.

agli atti richiesto altro

Osservazioni: presa visione in corso di sopralluogo

Presa visione dei registri di carico e scarico.

verificato presa visione in corso di sopralluogo

Sicurezza antinfortunistica

agli atti richiesto altro



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Ormea (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Osservazioni:	Presa visione del DVR in sede di sopralluogo, revisionato in data 01.10.2015 (rev. 3)
---------------	--

Manutenzione degli impianti/apparecchiature

➤ **Apparecchiature elettromedicali**

Presa visione dell'elenco delle apparecchiature in dotazione con le relative certificazioni di rispondenza alle norme CEI specifiche.

<input checked="" type="checkbox"/> verificato	Osservazioni:
--	---------------

Presa visione del contratto di manutenzione periodica.

<input checked="" type="checkbox"/> verificato	Osservazioni:
--	---------------

➤ **Apparecchiature da laboratorio**

Presa visione dell'elenco delle apparecchiature in dotazione con le relative certificazioni di rispondenza alle norme CEI specifiche.

<input checked="" type="checkbox"/> verificato	Osservazioni:
--	---------------

Presa visione del contratto di manutenzione periodica.

<input checked="" type="checkbox"/> verificato	Osservazioni:
--	---------------

➤ **Impianti elevatori**

Certificato di omologazione.

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> altro
------------------------------------	------------------------------------	---

Osservazioni:	presa visione in corso di sopralluogo
---------------	---------------------------------------

Presa visione dei verbali di verifica periodica biennale.

<input checked="" type="checkbox"/> verificato	Osservazioni: presa visione in corso di sopralluogo, ultima verifica 25.08.2014
--	--

Presa visione del contratto di manutenzione periodica.

<input checked="" type="checkbox"/> verificato	Osservazioni:
--	---------------

➤ **Impianto di riscaldamento: Centrale Termica**

Presa visione dei contratti di verifica e manutenzione periodica.



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

verificato

Osservazioni: sono presenti n° 2 caldaie murali di cui una installata nel servizio igienico riservato agli utenti

➤ Ausili antincendio

Presa visione del registro sul quale sono annotati i controlli, le verifiche e gli interventi di manutenzione degli ausili antincendio (DPR n. 151 del 01/08/2011).

verificato

Osservazioni:

➤ Verifica estintori

Osservazioni:

Accertata, durante il sopralluogo, la verifica di legge effettuata dalla ditta manutentrice nel mese di ottobre 2015

LABORATORIO DI ANALISI

Responsabile: dottor MAESTRONE Matteo

ORGANICO: vedi organigramma consegnato in corso di sopralluogo

Osservazioni: nessuna, controllo qualità interni/esterni presenti

POLIAMBULATORIO

Responsabile: dott.ssa CONTI Elisabetta

ORGANICO: vedi organigramma consegnato in corso di sopralluogo

Specialità Presenti: vedi brochure consegnata in corso di sopralluogo

Osservazioni: nessuna

RADIODIAGNOSTICA

Responsabile: dott. FORTUNELLI Lorenzo

ORGANICO: vedi organigramma consegnato in corso di sopralluogo

Strumentazione Presenti:

a) troncoscopio



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

b) ortopantomografo

Osservazioni: in corso di sopralluogo è stata presa visione del 1) registro di valutazione di dose 2) registro di valutazione di qualità.

I tecnici di radiologia sono stati considerati in area B

RILIEVI e PRESCRIZIONI AL 3 novembre 2015

1) PIANO SEMINTERRATO- LOCALE LAVAGGIO

- 1) prevedere adeguati ricambi d'aria in relazione all'attività lavorativa svolta
- 2) sistemare i cavi a vista
- 3) sostituire l'attuale lavello con vasca in acciaio provvista di rubinetto a comando non manuale, posizionandolo in modo da rendere più agevole l'ingresso al locale
- 4) risanare le pareti del locale

2) PIANO SEMINTERRATO

- 1) installare lampada di emergenza in prossimità del cambio di direzione del corridoio che conduce alla scala

3) IN GENERALE

- 1) posizionare le planimetrie indicanti le vie di fuga in tutto l'edificio
- 2) installare cartelli informativi multilingue, riguardanti lo stato di gravidanza delle pazienti, come previsto dalle normative
- 3) installare adeguato sistema di protezione sui parapetti delle finestre che risultano essere inferiori ad un metro.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- 1) dichiarazione, a firma del responsabile della struttura, che l'impianto di illuminazione di emergenza è soggetto a verifiche periodiche e manutenzione così come stabilito dalla norma EN 50172 "Sistemi di illuminazione di sicurezza" e dalla norma UNI CEI 11222 "Impianti di illuminazione di sicurezza negli edifici" e dell'avvenuta predisposizione del Registro per i controlli periodici prescritto dalla norma EN 50172
- 2) relazione, a firma di tecnico abilitato, sulla corretta ubicazione ed installazione delle caldaie murali



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033





- 3) Planimetrie quotate in scala non inferiore a 1:200, datate e firmate da un professionista e dal legale rappresentante con indicato, per ciascun locale: superficie, destinazione d'uso e rapporto aeroilluminante.
- 4) Dichiarazione del progettista attestante la conformità del progetto ai sensi della normativa specifica vigente, con acclusi la classificazione delle zone a rischio sismico relativa all'insediamento in esame e gli eventuali progetti di adeguamento alla recente normativa.
- 5) Dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi del DM n. 37/08, delle parti soggette a ristrutturazione
- 6) Relazione, a firma di tecnico abilitato, che attesti la conformità alle norme vigenti dell'intensità luminosa degli ambienti.
- 7) Documentazione tecnica relativa all'impianto di aerazione della sala radiologica

La documentazione richiesta dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dal ricevimento del presente verbale, all'indirizzo di posta elettronica maurizio.pagliari@aslvc.co.it

Le prescrizioni impartite dovranno essere ottemperate entro 90 giorni dal ricevimento del presente verbale, la Commissione si riserva di effettuare un sopralluogo alla data di scadenza.

Il sopralluogo termina alle ore 13,00

I componenti:

Dott. Gianmartino BIOLLO	
Dott. Pasquale TOSCANO	
Dott. Attilio GUAZZONI	
Dott. Nino CAPPUCCIA	
PI Maurizio PAGLIARI	
PI Gianfranco MORA	

IL PRESIDENTE CVS

Dott.ssa Elena Barbero



 REGIONE
PIEMONTE