

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
S. C. MEDICINA LEGALE

ASL del VCO
COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE

Allegato A)

AUA DEUBENAZIONE N. 236
DEL - 8 GIUGNO 2016

VERBALE ISPETTIVO N. 12 /2016

L'anno duemilasedici, il giorno 3 del mese di giugno dalle ore 10,30 i
sottoscritti:

NOMINATIVI

AS PR QUALIFICA

Dott. ssa Elena BARBERO	X	Presidente Commissione, Direttore S.O.C. Medicina Legale
Dott. Pasquale TOSCANO	X	Dirigente Direzione Sanitaria
Dott. Ssa Silvia CASELLI	X	Dirigente SISP
Per.Ind Maurizio PAGLIARI	X	Funzionario della S.O.C. GTB
Per.Ind Gianfranco MORA	X	Funzionario della SOC SPP

I sottoscritti componenti la Commissione di Vigilanza sulle Strutture Sanitarie della ASL VCO - rinnovata dal Direttore Generale con deliberazione n. 76 del 6 marzo 2014, hanno effettuato apposito sopralluogo annuale presso la struttura **Terme di Premia**



Erano presenti per la struttura:
Legale Rappresentante Struttura

Direttore Sanitario
Nato a Varese

dottor PAGANI Dario
il 09.05.1947

Direttore Responsabile
Nato a Domodossola

dott. ROMEGGIO Gabriele
il 14.01.1980



GENERALITA' DEL PRESIDIO

Denominazione

TERME DI PREMIA

Via/Piazza

Regione Cadarese
direzione@premiaterme.com

n. 0324/617210

Comune di

PREMIA

telefono 0324/ 828804

Natura giuridica S.r.l

Data ultimo sopralluogo della Commissione

23.04.2015

PREMESSA: le Terme di Premia s.p.a. sono accreditate per le seguenti attività a valenza sanitaria: a) aerosolterapia b) balneoterapia c) percorso flebologico

PRESCRIZIONI del 23/04/2015/ OTTEMPERANZE al 03/06/2016


1) è stato visionato il manuale di controllo del sistema HACCP, si è rilevato la mancata numerazione progressiva delle pagine e la mancanza di firma del responsabile/i; si è inoltre osservata la presenza di una scheda relativa all'aggiornamento del personale addetto alla cucina, privo di annotazioni in quanto i corsi di aggiornamento sono riportati in fascicolo separato ed apposito numerare le pagine ed apporre le firme ► **PARZIALMENTE OTTEMPERATO, manca in chiusura il numero di composizione totale delle pagine, inoltre mancano le firme**

riportare sulla scheda presente nel manuale l'annotazione di rimando al fascicolo dei corsi ► **NON OTTEMPERATO**

2) nel locale zona bar i cavi elettrici sono a vista sistemare i cavi elettrici in apposita canalina a pavimento ► **PARZIALMENTE OTTEMPERATO**

3) Nel locale spogliatoio assistenti bagnanti vi sono apparecchiature elettriche collegate con prolunghe a pavimento installare quadro presa elettrica per apparecchiature (deumidificatori) ► **OTTEMPERATO**

4) Nell'area impianti e locale aerosol ci sono dei neon bruciati ripristinare impianto di illuminazione (sostituzione neon) ► **OTTEMPERATO**



AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

S. C. MEDICINA LEGALE

5) Nei locali cabina 1, 2 non risulta visivamente la presenza del nodo equipotenziale verificare presenza nodo equipotenziale ed eventualmente provvedere alla sua realizzazione ► **NON VENGONO UTILIZZATE APPARECCHIATURE ELETTRIMEDICALI**

6) Nelle piscine è stato eseguito a campione il controllo delle luci di emergenza, alcune risultano non funzionanti ripristinare impianto di illuminazione, inviare certificazione dei lavori eseguiti ► **OTTEMPERATO**

Si ribadisce la necessità di tenere chiusi a chiave i quadri elettrici ed i locali tecnici.
► **OTTEMPERATO**

In corso di sopralluogo del 03.06.2016 si prende visione dei seguenti documenti:

- rapporto di prova relativo all'autocontrollo di acqua potabile, igiene delle superfici, relativo al mese di APRILE 2016
- dei rapporti di prova sul controllo della legionellosi sia in ambito piscina che in ambito centro benessere e servizi accessori, relativi al mese di OTTOBRE 2015
- rapporti di prova dei campionamenti delle acque di vasca (chimici e batteriologici) relativi ai mesi di APRILE 2016
- funzionigramma aggiornato ad oggi (presente sul sito)
- verifica impianti di terra DPR 462/01 effettuata in data 31/03/2015
- verifica verbale di collaudo ascensori effettuato in data 23/03/2015
- verifica registro attrezzature antincendio, ultima verifica 26/05/2016
- DVR 81-08 data 22.04.2013

PRESCRIZIONI del 03/06/2016

1) occorre scrivere sull'ultima pagina del manuale di controllo del sistema HACCP "il presente manuale è costituito da 298 pagine numerate progressivamente da 1 a 298". Questa frase va sottoscritta dal responsabile, che deve anche siglare ogni pagina del manuale stesso

2) si ribadisce che occorre riportare sulla scheda del manuale relativa alla formazione degli operatori la notazione di rimando al fascicolo dei corsi effettuati dagli operatori

3) nel locale zona bar i cavi di alimentazione frigoriferi posizionati a pavimento sono a vista: sistemare i cavi in apposita canalina

4) si prescrive l'eliminazione della ciabatta elettrica posizionata nella parte superiore della macchina caffè

5) Le sedie posizionate lungo le vie di fuga (piano terra da centro benessere a cen-

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

S. C. MEDICINA LEGALE





tro terapeutico) devono essere eliminate

- 6) Immediata eliminazione della stufetta elettrica posizionata nel locale cabina 1) a piano terra (in quanto rotta) e prevedere eventualmente il posizionamento di apparecchio riscaldante a parete

Copia del presente verbale viene inviata anche al Sindaco di Premia in qualità di massima Autorità Sanitaria Locale affinché provveda a far eseguire le disposizioni impartite.

L'ispezione termina alle ore 13,00 e contestualmente viene chiuso il presente verbale.

L.C.S.I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

Dott. Elena BARBERO	
Dott. Silvia CASELLI	
Dott. Pasquale TOSCANO	
Per.Ind. Maurizio PAGLIARI	
Per.Ind. Gianfranco MORA	