



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Allegato A) alla Deliberazione N. 727 del 16 LUGLIO 2018
composto da n. 7 pagine

**COMMISSIONE DI VIGILANZA
SULLE STRUTTURE SANITARIE ASL VCO**

Struttura sottoposta a vigilanza: **Laboratorio Analisi Cliniche C.D.C. di Via Girola n. 3 di Domodossola**

VERBALE SOPRALLUOGO n. 08 del 1 giugno 2018

La Commissione di Vigilanza sulle Strutture a Valenza Sanitaria, istituita con atto del Direttore Generale dell'ASL VCO, delibera n° 185 del 28 febbraio 2018, composta e integrata da:

NOMINATIVI	PR	AS	QUALIFICA
Dott. Pasquale Toscano	X		Presidente della Commissione, Direttore SOS Gestione Ospedale San Biagio
Dott.ssa Silvia Caselli	X		Dirigente Medico Servizio Igiene e Sanita' Pubblica
Sig. Maurizio Pagliari	X		Esperto in edilizia e/o impiantistica
Dott.ssa Cinzia Rossi	X		Dirigente Biologo SOC Laboratorio Analisi

in data 1 giugno 2018 dalle ore 10.30 fino alle ore 11.30 si è riunita presso il **Laboratorio Analisi Cliniche C.D.C. sito in Via Girola n. 3 a Domodossola** per il quale in data 08.05.2018 è stata presentata dall'Amministratore Unico del C.D.C. S.p.A., dott. Luigi Bocchiotti, istanza alla Regione Piemonte di autorizzazione per l'aggregazione con il Laboratorio Analisi C.D.C. S.p.A. di Via San Remo 3 bis di Torino a partire dal 1 giugno 2018, mantenendo a Domodossola unicamente il Punto Prelievo.

Per la struttura sottoposta a vigilanza erano presenti:

- **Signora Patrizia MACCARIO**, nata Torino il 27.12.1957 - Responsabile Coordinamento Servizi Specialistici
- **Dr.ssa Manuela Trapani**, nata a Napoli il 24.07.1978 – Responsabile Qualità e Accreditamento.
- **Dr.ssa Rosanna Valinotto**, nata a Torino il 25.08.1954 – Direttore Tecnico Laboratorio Analisi.



A.S.L. VCO

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Denominazione:	C.D.C. S.p.A. Punto Prelievi
Indirizzo:	Via Girola 3, Domodossola (VB)
Telefono:	0324/249651 - fax: 011/5178360
PEC:	servizigenerali.gruppocdc@pec.it
Codice Fiscale/P.Iva:	03784000014
Legale Rappresentante:	Dr Luigi Bocchiotti

Provvedimenti autorizzativi:

D.D. 21 marzo 2017, n. 192 - Laboratorio Analisi BIOCHEMICAL srl – Domodossola (VB), Via Umberto Girola n. 3 – Autorizzazione alla volturazione per attività di Laboratorio Analisi in capo a C.D.C. S.p.A. e alla variazione Direzione Tecnica del Laboratorio stesso

La CVS prende atto della istanza presentata in data 08.05.2018 dall'Amministratore Unico del C.D.C. S.p.A. alla Regione Piemonte di autorizzazione per l'aggregazione con il Laboratorio Analisi C.D.C. S.p.A. di Via San Remo 3 bis di Torino a partire dal 1 giugno 2018, mantenendo a Domodossola unicamente il Punto Prelievo e nell'ambito dell'ispezione periodica odierna procede alla verifica dei requisiti organizzativi e strutturali previsti dalle vigenti normative, nello specifico per l'attività che verrà mantenuta di Punto Prelievo.

Tipologia: Punto prelievi

Data ultimo sopralluogo:

21 febbraio 2017 - per verifica del possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi per attività di Laboratorio Analisi ai fini della volturazione della titolarità da Biochemical a C.D.C. S.p.A.

REQUISITI STRUTTURALI E TECNOLOGICI

Planimetrie

Planimetrie quotate in scala non inferiore a 1:200, datate e firmate da un professionista e dal legale rappresentante con indicato, per ciascun locale: superficie, destinazione d'uso e rapporto aeroilluminante/superficie pavimento del locale.

agli atti

richiesto

altro





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Osservazioni:	Essendo modificata la parte destinata a Laboratorio Analisi dovranno essere aggiornate le Planimetrie indicando la nuova destinazione d'uso dei locali.
----------------------	---

Certificato di abitabilità

Copia del certificato di agibilità rilasciato dal Comune.

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
---	------------------------------------	--------------------------------

Sicurezza antincendio

Copia del C. P. I. (Certificato di Prevenzione Incendi).

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

➤ *In mancanza di C. P. I.*

- Esame progetto autorizzato dai VVF.
- Dichiarazione del progettista sullo stato di avanzamento lavori di adeguamento o crono programma degli stessi.

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
---	------------------------------------	--------------------------------

Registro attrezzature antincendio

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> altro
------------------------------------	------------------------------------	---

Osservazioni:

Presa visione durante il sopralluogo, il registro è regolarmente compilato

➤ Impianto di rivelazione incendi

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
---	------------------------------------	--------------------------------

Osservazioni:

Contratto di manutenzione per l'intera struttura stipulato con Ditta B. & C. Antincendio S.a.S. e copia del registro delle verifiche.
Si è presa visione del registro sul quale sono annotati i controlli, le verifiche e gli interventi di manutenzione (DPR n. 151 del 01/08/2011): verifica effettuata in data 17.06.2016.

Tutela dall'inquinamento acustico

Relazione, a firma di tecnico abilitato, che attesti la conformità delle emissioni sonore della struttura alle norme.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> altro
------------------------------------	------------------------------------	---

Osservazioni:	Presa visione in sede di sopralluogo – invariato rispetto a 2016
----------------------	--

Impianti elettrici

Dichiarazione di conformità degli impianti, ai sensi del DM n. 37/08, o dichiarazione di rispondenza rilasciata da tecnico abilitato.

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
---	------------------------------------	--------------------------------

Osservazioni:	Nessuna modifica agli impianti è stata fatta recentemente.
----------------------	--

Relazione, a firma del tecnico abilitato, che attesti la conformità alle norme vigenti dell'intensità luminosa dei vari ambienti.

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
---	------------------------------------	--------------------------------

Osservazioni:	Relazione per intera struttura: "Analisi delle condizioni di illuminazione del 22.04.2016 effettuata dalla Ditta Orion S.r.l. di Gravellona Toce.
----------------------	---

DPR 462/01: protezione contro le scariche atmosferiche e dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici.

Denuncia di installazione di impianto di protezione dalle scariche atmosferiche o relazione di tecnico abilitato che attesti l'auto protezione della struttura dalle scariche atmosferiche ai sensi del DPR 462/01).

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
---	------------------------------------	--------------------------------

Denuncia dei dispositivi di messa a terra degli impianti ai sensi del DPR 462/01.

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
---	------------------------------------	--------------------------------

Osservazioni:	invariato rispetto a 2016
----------------------	---------------------------

Presa visione del registro delle verifiche periodiche dell'impianto di terra e di quello delle verifiche periodiche previste dalla normativa vigente sugli impianti elettrici.

<input checked="" type="checkbox"/> verifiche impianto di terra	Verifica effettuata in data: 17/08/2017 dalla ditta Q.S.M. S.r.l.
<input checked="" type="checkbox"/> verifiche impianti elettrici	Verifica effettuata in data: 17/08/2017 dalla ditta Q.S.M. S.r.l.

Osservazioni:	
----------------------	--



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Illuminazione di emergenza

Registro delle verifiche e degli interventi di manutenzione periodica.

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
---	------------------------------------	--------------------------------

Osservazioni:

Acquisita agli atti la Dichiarazione del Legale Rappresentante della struttura che ospita il Punto prelievo CDC, datata 27.09.2016 che l'impianto di illuminazione di emergenza è soggetto a manutenzione e a verifiche periodiche. Manutenzione affidata a Ditta Eletro System dal 01.06.2016..

Approvvigionamento idrico

Dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, che attesti:

L'allacciamento alla rete idrica comunale.

La capacità della riserva idrica.

L'allacciamento alla rete fognaria o il sistema di smaltimento delle acque reflue ai sensi del D. M. 11-05-59 n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> altro
------------------------------------	------------------------------------	---

Osservazioni:

Presa visione durante il sopralluogo.

Smaltimento rifiuti

Copia del contratto smaltimento rifiuti sanitari pericolosi e non con ditta autorizzata.

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> altro
------------------------------------	------------------------------------	---

Osservazioni:

Presa visione del contratto di C.D.C. S.p.A. con la ditta BI.VI.

Presa visione dei registri di carico e scarico.

<input checked="" type="checkbox"/> verificato	Osservazioni: Sono stati visionati i formulari e i registri: nulla da rilevare
--	--

Sicurezza antinfortunistica

Dichiarazione nella quale il rappresentante legale della struttura sanitaria privata attesta di aver provveduto:

- Alla redazione del documento di valutazione dei rischi (ex art. 17 e 28 D.Lgs.81/08)
- Alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Alla nomina del medico competente



A.S.L. VCO

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

- Alla designazione del personale addetto al primo intervento pronto soccorso, evacuazione e lotta antincendio.

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> altro
------------------------------------	------------------------------------	---

Osservazioni:	Presa visione del DVR in sede di sopralluogo.
---------------	---

Manutenzione degli impianti/apparecchiature

- Apparecchiature elettromedicali

Viene acquisito l'elenco delle apparecchiature aggiornato al 1 giugno 2018 che rimarranno in dotazione al Punto Prelievo con i relativi manutentori.

<input checked="" type="checkbox"/> verificato	Osservazioni:
--	---------------

Presa visione del contratto di manutenzione periodica.

<input checked="" type="checkbox"/> verificato	
--	--

- Impianto di riscaldamento: Centrale Termica

Presa visione dei contratti di verifica e manutenzione periodica.

<input checked="" type="checkbox"/> verificato	E' in corso la predisposizione del registro delle verifiche da parte della ditta QSM, cui sono state affidate.
--	--

REQUISITI ORGANIZZATIVI

ORGANIGRAMMA

Viene acquisito agli atti l'Organigramma della struttura relativa al Punto Prelievo:

Direttore Tecnico: Dr.ssa Valinotto Rosanna

Vice-Direttore Punto Prelievo: Dr. Fazio Alessandro

Medico Prelevatore: Dr.ssa Petrut Florina

Personale Amministrativo: Sig.ra Serafini Gaia e Sig.ra Verti Barbara

Si prende atto della dismissione dei locali precedentemente adibiti a Laboratorio Analisi e delle relative apparecchiature con mantenimento solo dell'attività di prelievo.

ADEMPIMENTO ALLE PRESCRIZIONI DEL 21 FEBBRAIO 2017:

Nessuna prescrizione



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

PRESCRIZIONI E RICHIESTA DOCUMENTI AL 01 giugno 2018

1. Fornire le Planimetrie quotate, in scala non inferiore a 1:200, datate e firmate da un professionista, con la nuova indicazione della destinazione d'uso dei locali, a seguito delle modifiche organizzative apportate (trasformazione da laboratorio Analisi a Punto Prelievo)

Le prescrizioni devono essere ottemperate entro 30 giorni dal ricevimento del verbale, comunicando alla Commissione, con nota a firma del legale rappresentante, l'avvenuta esecuzione di quanto richiesto.

I componenti:

NOMINATIVI	
Dott.ssa Silvia Caselli	Silvia Caselli
Sig. Maurizio Pagliari	Maurizio Pagliari
Dott. Cinzia Rossi	Cinzia Rossi

Il presente verbale, dopo l'analisi della documentazione acquisita dalla CVS in sede di sopralluogo avvenuto il 01 giugno 2018, si chiude in data 25 giugno 2018.

IL Presidente Commissione di Vigilanza Sanitaria
Dott. Pasquale TOSCANO