



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N. **1037** DEL **- 5 NOVEMBRE 2018**
COMPOSTO DA N. 7 PAGINE

SOC DISTRETTO VCO

Sede legale : Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna (VB)

Sede Operativa Omegna Tel 0323 /868.362 Fax 0323 868.312 e-mail : distretto.om@aslvco.it

Sede Operativa Verbania Tel 0323 / 541431 Fax 0323 541542 e-mail : distretto.vb@aslvco.it

Sede Operativa Domodossola Tel 0324 / 491621 Fax 0324 491620 e-mail : distretto.do@aslvco.it

SOS NCRE COMMISSIONI DI VIGILANZA

VIGILANZA SOCIOSANITARIA
e-mail: vigilanzasociosanitaria@aslvco.it

VERBALE ISPETTIVO N. 31/2018

Il giorno 11 ottobre 2018 alle ore 9,00 i sottoscritti:

Dott. Edoardo Quaranta	Presidente della Commissione
Dott. Silvano Zanola	Dirigente medico Distretto
P.I. Maurizio Pagliari	S.O.S. Tecnico
D.ssa Diana De Giuli	Collaboratore Amministrativo P. E.
Sig.a Laura Belloni	Segretaria verbalizzante

componenti la Commissione di Vigilanza sulle Strutture socio assistenziali, socio educative e socio sanitarie, residenziali e semiresidenziali dell'ASL VCO costituita ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia, si sono riuniti per effettuare apposito sopralluogo presso il **Baby Parking "Girotondo"** in Via per Albogno, n. 2 a Druogno, nell'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza come regolate dalla D.G.R. n. 83-25268 del 25.08.1998 e dalla D.G.R. n. 32-8191 dell'11.02.2008.


PREMESSA

L'odierno sopralluogo rientra nell'ordinaria attività ispettiva a cui risulta tenuta la Commissione di Vigilanza ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.

Al sopralluogo è presente la Signora Silvia Bianconi – Educatrice.

Si procede quindi alla visita del Presidio con l'assistenza dell'operatrice nominata. Si riassumono di seguito le risultanze della visita ispettiva.

**■■■ REGIONE
■■■ PIEMONTE**

**A.S.L. VCO.**Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio OssolaSede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003

8105 INFORMAZIONI E - GENERALITÀ DEL PRESIDIO

Tipologia struttura	Baby Parking		
Denominazione	Girotondo		
Indirizzo	Via per Albogno, n. 2		
Comune di	28853 Druogno	Cel. 348 044 0074	Aretha Mietta
Natura giuridica	Privata		
e-mail	sfera.vb@libero.it		
Soggetto gestore	Soc. Coop. Soc. "Sfera"		
Sede legale	Via Sasseglio, n. 14 – 28853 Druogno (VB)		
Proprietario struttura	Ente "Beneficio di Cadone"		
Autorizzazione al funzionamento	Determinazione Direttore distretto Domodossola n. 15 dell'8 marzo 2010.		
Posti autorizzati	n. 15 da 13 mesi a 6 anni		

Tipologia struttura	Capacità ricettiva da normativa
Baby Parking D.G.R. n.19-1361 del 20.11.2000 (requisiti strutturali)	25 bimbi da 13 mesi a 6 anni (eccezionalmente lattanti)
Baby Parking D.G.R. n.31-5660 del 16.04.2013 (requisiti gestionali e organizzativi)	25 bimbi da 13 mesi a 6 anni (eccezionalmente lattanti)
Osservazioni:	Permanenza: non superiore a 5 ore continuative.

Ultimo sopralluogo della commissione	27 aprile 2015.
--------------------------------------	-----------------

Documentazione inherente la natura giuridica del soggetto gestore (atto costitutivo, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,....)

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	richiesto	altro
---	-----------	-------

1 - REQUISITI STRUTTURALI*Certificato di agibilità*

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	richiesto	altro
---	-----------	-------

Dichiarazione di accessibilità (Legge 13/89)

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	richiesto	altro
---	-----------	-------



**A.S.L. VCO.**Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio OssolaSede legale: Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

Condizioni di stabilità

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

Copia del provvedimento di approvazione del progetto per la nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione dell'immobile

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni: Nessun progetto in corso.		

Planimetrie e sezioni quotate, calcolo dei rapporti aeroilluminanti con destinazione d'uso dei locali e n. posti previsti (scala non <1:200) datate e a firma di tecnico abilitato

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

Sicurezza antincendio: CPI/SCIA ex DPR 151 del 1° agosto 2011

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni: Certificato non richiesto ai sensi D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151: ausili nido fino a 30 persone presenti.		

Registro del controllo semestrale degli ausili antincendio (estintori, luci di emergenza ecc.)

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni: Verificato in sede di sopralluogo. Ultima verifica 18 settembre 2018.		

Licenza d'uso dell'ascensore/comunicazione del Comune del numero di matricola ex DPR n. 162 del 30/04/1999

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

Verbale della verifica periodica biennale all'ascensore, effettuata da ditta autorizzata

agli atti	X richiesto	altro
Osservazioni: Ultima verifica:		

Registro manutenzione ascensori


agli atti	X richiesto	altro
Osservazioni: Ultima verifica:		

Denuncia di messa a terra degli impianti elettrici

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

Verifica periodica di messa a terra degli impianti elettrici quinquennale/biennale

agli atti	X richiesto	altro
-----------	-------------	-------

**A.S.L. VCO.**Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio OssolaSede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003

Certificati di conformità degli impianti (Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22.01.2008 n. 37)

Elettrico	X agli atti	richiesto	altro
Idraulico	X agli atti	richiesto	altro
Termico	X agli atti	richiesto	altro

Adempimenti di igiene e sicurezza del lavoro (Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.)

Documento di valutazione dei rischi	X agli atti	richiesto	altro
Osservazioni:	Agli atti documento redatto in data 1° gennaio 2014 sottoscritto solo dal datore di lavoro.		

Requisiti strutturali e di dimensionamento

Requisiti	Si	No
Ingresso 1 mq./bambino	X	
Accettazione personale 1 mq./bambino	X	
Soggiorno e attività ludico ricreative 2.40 mq./bambino	X	
Riposo - 1.00 mq./bambino	X	
Servizi igienici per bambini - 0.60 mq./bambino	X	
Area esterna attrezzata – 1 mq./bambino	X	
Osservazioni:		

Requisiti igienici minimi

X Si	No
------	----

Requisiti igienico-sanitari

X Si	No
------	----

Arredamento

Razionalità	insufficiente	sufficiente	X buono
Comodità d'uso	insufficiente	sufficiente	X buono
Manutenzione	insufficiente	sufficiente	X buono





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

2 - REQUISITI GESTIONALI - Personale

Planta organica del personale per n. 7 bambini presenti

Personale	Numero teorico D.G.R. n. 31-5660 del 16 aprile 2013	Numero effettivo operatori
Personale addetto al servizio	Non inf. a 1 operatore ogni 10 bambini	1
Osservazioni:	Nel caso ospiti più di 3 bambini lattanti, occorre avere un operatore qualificato, appositamente dedicato a tale gruppo, in aggiunta agli operatori già presenti per l'intero servizio.	

Elenco nominativo del personale addetto, completo di qualifica ed aggiornamento titoli di studio per il personale di nuova assunzione

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

2 - REQUISITI GESTIONALI - Bambini

Elenco bambini iscritti completo di data di nascita

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Presa visione in sede di visita ispettiva: iscritti n. 12 bambini.	

Registro presenze giornaliere dei bambini con annotazione dell'orario di entrata ed uscita di ciascuno

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Verificato in sede di visita ispettiva.	

Regolamento interno di funzionamento della struttura

X agli atti	richiesto	altro
Osservazioni:	Agli atti documento relativo all'anno 2015.	

Autorizzazione sanitaria per preparazione/somministrazione alimenti (Legge 283/62)

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Assenza del servizio di mensa:all. A) punto 1 - 3°cpv D.G.R. 19-1361/2000	

Tabella dietetica approvata dai servizi competenti dell'ASL

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Assenza del servizio di mensa:all. A) punto 1 - 3°cpv D.G.R. 19-1361/2000	



A.S.L. VCO

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003

Rette

Importo retta/e	agli atti	X richiesto
Modalità definizione retta/e	agli atti	X richiesto
Osservazioni:		

Prescrizioni:

All'atto ispettivo si rileva che il locale sottotetto viene utilizzato come zona ricreativa. Se ne dispone l'immediata chiusura con il ripristino della destinazione d'uso di tutti i locali. Si ribadisce che il sottotetto non è area abitabile e quindi pericolosa ed antgienica, il suo uso non è mai stato autorizzato e non rientra tra i locali costituenti il centro di custodia oraria. La Commissione, qualora accertasse il persistere dell'uso abitativo e ricreativo si riserva di richiedere e disporre tutte le misure amministrative idonee ad impedire ulteriori abusi.

Zona notte:

- ripristinare il meccanismo di funzionamento del sistema di oscuramento della finestra sulla parete di fronte alla porta.

Bagno:

- riparare immediatamente il rubinetto rotto poiché si è riscontrata che la fruizione dell'acqua è impedita dalla chiusura permanente della saracinesca di immissione.

Si richiede la trasmissione della seguente documentazione entro **30 giorni** dal ricevimento del presente verbale:

- verbale della verifica periodica biennale all'ascensore, effettuata da ditta autorizzata,
- registro manutenzione ascensori,
- verifica periodica di messa a terra degli impianti elettrici quinquennale/biennale,
-adempimenti di igiene e sicurezza del lavoro (Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.): copia del frontespizio del DVR sottoscritto da tutte le figure coinvolte,
- importo e modalità di definizione delle rette.

Si rammenta che tutta la documentazione tecnica e gestionale Personale/Ospiti citata nel presente verbale deve essere aggiornata e resa disponibile in occasione di ogni accesso della Commissione.

Il sopralluogo si conclude alle ore 10,30 e contestualmente viene chiuso il presente verbale.



A.S.L. VCO.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003

L.C.S.

I componenti della Commissione:

Dott. Edoardo Quaranta	Firmato in originale
Dott. Silvano Zanola	Firmato in originale
P.I. Maurizio Pagliari	Firmato in originale
D.ssa Diana De Giuli	Firmato in originale
Sig.a Laura Belloni	Firmato in originale