



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N.
COMPOSTO DA N. 7 PAGINE

140 DEL
15 FEBBRAIO 2019

SOC DISTRETTO VCO

Sede legale :Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna (VB)

Sede Operativa Omegna Tel 0323 /868.362 Fax 0323 868.312 e-mail : distretto.om@aslvc.co.it

Sede Operativa Verbania Tel 0323 / 541431 Fax 0323 541542 e-mail : distretto.vb@aslvc.co.it

Sede Operativa Domodossola Tel 0324 / 491621 Fax 0324 491620 e-mail : distretto.do@aslvc.co.it

SOS NCRE COMMISSIONI DI VIGILANZA

VIGILANZA SOCIOSANITARIA
e-mail: vigilanzasociosanitaria@aslvc.co.it

VERBALE ISPETTIVO N. 5/2019

Il giorno 21 gennaio 2019 alle ore 11,20 i sottoscritti:

Dott. Edoardo Quaranta	Presidente della Commissione
P.I. Maurizio Pagliari	S.O.S. Tecnico
Dott.ssa Diana De Giuli	Collaboratore Amministrativo P.E.
Sig.a Laura Belloni	Segretaria verbalizzante

componenti la Commissione di Vigilanza sulle Strutture socio assistenziali, socio educative e socio sanitarie, residenziali e semiresidenziali dell' ASL VCO costituita ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia, si sono riuniti per effettuare apposito sopralluogo presso l' **Asilo Nido di Cireggio** in Via Salvo D'Acquisto, n. 16 a Omegna – frazione Cireggio, nell'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza come regolate dalla D.G.R. n. 83-25268 del 25.08.1998 e dalla D.G.R. n. 32-8191 dell'11.02.2008.

Premessa:

L'odierna visita rientra nell'ordinaria attività ispettiva a cui risulta tenuta la Commissione di Vigilanza ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.

Al sopralluogo è presente la Signora Margherita Tennirelli Supervisore dei servizi per l'infanzia, dipendente comunale.

Si procede quindi alla visita del presidio con l'assistenza delle persone nominate. Si riassumono di seguito le risultanze della visita ispettiva.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003;

GENERALITA' DEL PRESIDIO

Tipologia Struttura	Asilo Nido		
Denominazione	Asilo nido di Cireggio		
Indirizzo	Via Salvo D'Acquisto, n. 16 - Cireggio		
Comune di	Omegna	Tel. 0323 - 868428	333 86 10 856
e-mail	Comune.omegna@legalmail.it		
Natura giuridica	Pubblica		
Soggetto gestore	Comune di Omegna mediante Ditta Gemeaz Elior s.p.a. Via Privata Venezia Giulia n. 5/A – 20157 Milano		
Sede Legale	Piazza XXV Aprile, n. 18 – 28887 Omegna		
Proprietario struttura	Comune di Omegna		
Autorizzazione al funzionamento	Determinazione Dipartimento di Prevenzione n. 395 del 18 marzo 2014		
Autorizzati	n. 50		
Tipologia struttura	Capacità ricettiva da normativa		
Asilo Nido L.R. n. 3 del 15/01/1973 D.G.R. 8/6/1975 n. 54-3346 D.G.R. 7/7/1976 n. 77-3869	Da un minimo di 25 ad un massimo di 75 bimbi fino a 3 anni (lattanti e divezzi)		
D.G.R. 25/11/2013 n. 20-6732	Requisiti gestionali come previsti dalla tavola comparativa regionale		
Ultimo sopralluogo della commissione	1° febbraio 2016.		

Documentazione inherente la natura giuridica del soggetto gestore (atto costitutivo, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,....)

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

1 - REQUISITI STRUTTURALI

Certificato di agibilità

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

Dichiarazione di accessibilità (Legge 13/89)

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

Condizioni di stabilità

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

REGIONE
PIEMONTE



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale: Via Mazzini, 117 - 28887 Ormea (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324 4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

Copia del provvedimento di approvazione del progetto per la nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione dell'immobile

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Nessun progetto di ristrutturazione in corso	

Planimetrie e sezioni quotate, calcolo dei rapporti aeroilluminanti con destinazione d'uso dei locali e numero posti previsti (scala non <1:200) datato e a firma di tecnico abilitato

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

Sicurezza antincendio: CPI/SCIA ex DPR 151 del 1° agosto 2011

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

Registro del controllo semestrale degli ausili antincendio (estintori, luci di emergenza ecc.)

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Verificato in sede di sopralluogo. Ultima verifica agosto 2018.	

Denuncia di messa a terra degli impianti elettrici

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

Verifica periodica di messa a terra degli impianti elettrici

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Verificata in sede di sopralluogo. Scadenza anno 2019.	

Certificati di conformità degli impianti (Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22.01.2008 n. 37)

Elettrico	X agli atti	richiesto	altro
Idraulico	X agli atti	richiesto	altro
Termico	X agli atti	richiesto	altro

Adempimenti di igiene e sicurezza del lavoro (Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.)

Documento di valutazione dei rischi	agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Presa visione in sede di sopralluogo del DVR datato 13 febbraio 2018.		



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

Requisiti strutturali e di dimensionamento: spazi per il gruppo lattanti

<i>Requisiti</i>	<i>sí</i>	<i>no</i>
Ingresso e deposito carrozzine – 1,00 mq/bambino	X	
Spazio di accettazione – 0,60 mq/bambino	X	
Soggiorno e zona per alimentazione – 3,00 mq/bambino	X	
Riposo – 2,00 mq/bambino	X	
Servizi igienici – 1,00 mq bambino	X	
Cucinetta – 6,00 mq totale	X	

Requisiti strutturali e di dimensionamento: spazi per il gruppo divezzi

<i>Requisiti</i>	<i>sí</i>	<i>no</i>
Ingresso e deposito carrozzine – 0,30 mq/bambino	X	
Spazio di accettazione – 0,60 mq/bambino	X	
Soggiorno pranzo – 3,70 mq/bambino	X	
Riposo – 2,00 mq/bambino	X	
Servizi igienici – 1,20 mq /bambino	X	
Eventuali disimpegni o ripostigli – 0,20 mq/bambino	X	

Requisiti strutturali e di dimensionamento: spazi interni per i servizi generali

<i>Requisiti</i>	<i>sí</i>	<i>no</i>
Cucina, dispensa	X	
Lavanderia, guardaroba-stireria, deposito materiale	X	
Spogliatoio personale, servizi igienici per adulti	X	
Locale pluriuso per il personale	X	
Ambulatorio pediatrico		X



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

Requisiti strutturali e di dimensionamento: spazi esterni

Requisiti	si	no
Spazi pavimentati e coperti a protezione degli ingressi agli ambienti ad uso dei bambini e ai servizi generali	X	
Spazi pavimentati e coperti per soggiorno all'aperto 1,00 mq/bambino	X	
Spazi pavimentati liberi per attività e percorsi all'aperto 3,50 mq/bambino	X	
Vasche per la sabbia 0,50 mq/bambino	X	
Aree e prato	X	
Spazi pavimentati per gli accessi pedonali e per l'accesso carraio	X	

Requisiti igienici minimi

X si	no
------	----

Requisiti igienico-sanitari

X si	no
------	----

Arredamento

Razionalità	insufficiente	sufficiente	X buono
Comodità d'uso	insufficiente	sufficiente	X buono
Manutenzione	insufficiente	sufficiente	X buono

2 - REQUISITI GESTIONALI - Personale

Pianta organica del personale per n. 1 lattante e 19 divezzi presenti

Personale	Numero teorico D.G.R. n. 20-6732 del 25/11/2013	Numero effettivo operatori
Responsabile della direzione	1	1
Figure educative *	1/8.	5 + 1 coordinatore
1 operatore ausiliario 1 cuoco	1 operatore ausiliario 1 cuoco	2 operatori ausiliari 1 cuoco
Osservazioni:	* In presenza di almeno 4 lattanti occorre avere una figura educativa appositamente dedicata.	

Elenco nominativo del personale addetto, completo di qualifica ed aggiornamento titoli di studio per il personale di nuova assunzione

agli atti	X richiesto	altro
-----------	-------------	-------





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

2 - REQUISITI GESTIONALI - *Bambini*

Elenco bambini iscritti completo di data di nascita

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Presa visione in sede di sopralluogo: l'elenco deve essere completato con l'indicazione della data di nascita.	

Registro presenze giornaliere dei bambini

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Presa visione in sede di sopralluogo.	

Regolamento interno di funzionamento della struttura completo di orari

X agli atti	richiesto	altro
Osservazioni:	Agli atti documento in data 29 aprile 2014.	

Autorizzazione sanitaria per preparazione/somministrazione alimenti (Legge 283/62)

X agli atti	richiesto	altro
Osservazioni:		

Tabella dietetica aggiornata approvata dai servizi competenti dell'ASL

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Presa visione in sede di sopralluogo: documento redatto in data 23 luglio 2018.	

Rette aggiornate

Importo retta/e	X agli atti	richiesto
Modalità definizione retta/e	X agli atti	richiesto
Osservazioni:	Agli atti rette relative all'anno scolastico 2018/2019.	

Prescrizioni:

- fissare al muro l'armadietto posto nella zona atrio/accettazione,
- aggiornare l'elenco dei bambini iscritti con l'indicazione della data di nascita di ciascun bambino,
- registrare l'uscita di sicurezza collocata tra la cucina e la lavanderia.

Spogliatoio del personale:

- riporre le scarpe all'interno degli armadietti,
- mantenere sgombro il locale doccia riportandolo ad esclusivo utilizzo del personale di cucina come previsto dalle normative vigenti.



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale: Via Mazzini, 117 - 28887 Ormea (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.it - www.aslvc.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

Inoltre si ribadiscono le prescrizioni già contenute nei precedenti verbali e non ottemperate:

In generale:

- riposizionare correttamente le tavole sinottiche indicanti le vie di fuga che danno indicazioni non corrette, stante le contraddittorie indicazioni esistenti è necessario che il responsabile della sicurezza effettui una rivalutazione dei percorsi utili all'evacuazione in caso di emergenza.

Si richiede la trasmissione della seguente documentazione entro **30 giorni** dal ricevimento del presente verbale:

- elenco nominativo del personale addetto, completo di qualifica ed aggiornamento titoli di studio per il personale di nuova assunzione.

Si rammenta che tutta la documentazione tecnica e gestionale Personale/Ospiti citata nel presente verbale deve essere aggiornata e disponibile in occasione di ogni accesso della Commissione.

Il sopralluogo si conclude alle ore 12,50 e contestualmente viene chiuso il presente verbale.

L.c.s.

I componenti della commissione

Dott. Edoardo Quaranta	Firmato in originale
P.I. Maurizio Pagliari	Firmato in originale
D.ssa Diana De Giuli	Firmato in originale
Sig.a Laura Belloni	Firmato in originale