



**A.S.L. VCO.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod. Fisc. 0063488003

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N. 141 DEL 15 FEBBRAIO 2019  
COMPOSTO DA N 7 PAGINE

**SOC DISTRETTO VCO**

Sede legale :Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna (VB)

Sede Operativa Omegna Tel 0323 /868.362 Fax 0323 868.312 e-mail : distretto.om@aslvc.co.it

Sede Operativa Verbania Tel 0323 / 541431 Fax 0323 541542 e-mail : distretto.vb@aslvc.co.it

Sede Operativa Domodossola Tel 0324 / 491621 Fax 0324 491620 e-mail : distretto.do@aslvc.co.it

SOS NCRC COMMISSIONI DI VIGILANZA

VIGILANZA SOCIOSANITARIA  
e-mail: vigilanzasociosanitaria@aslvc.co.it

**VERBALE ISPETTIVO N. 6/2019**

Il giorno 21 gennaio 2019 alle ore 13,00 i sottoscritti:

Dott. Edoardo Quaranta	Presidente della Commissione
P.I. Maurizio Pagliari	S.O.S. Tecnico
D.ssa Diana De Giuli	Collaboratore Amministrativo P.E.
Sig.a Laura Belloni	Segretaria verbalizzante

componenti la Commissione di Vigilanza sulle Strutture socio assistenziali, socio educative e socio sanitarie, residenziali e semiresidenziali dell' ASL VCO costituita ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia, si sono riuniti per effettuare apposito sopralluogo presso **l'Asilo Nido di Crusinallo** in piazza Vittorio Veneto n. 1 a Omegna – Frazione Crusinallo, nell'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza come regolate dalla D.G.R. n. 83-25268 del 25.08.1998 e dalla D.G.R. n. 32-8191 dell'11.02.2008.

**Premessa:**

L'odierna visita rientra nell'ordinaria attività ispettiva a cui risulta tenuta la Commissione di Vigilanza ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.

Al sopralluogo sono presenti la Signora Margherita Tennirelli Supervisore dei servizi per l'infanzia, dipendente comunale e la Signora Costanza Gallina, coordinatrice personale cooperativa.

Si procede quindi alla visita del Presidio con l'assistenza delle persone nominate. Si riassumono di seguito le risultanze della visita ispettiva.

**A.S.L. VCO.**Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio OssolaSede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003

RIS. 1 - VERBALI DI

**GENERALITA' DEL PRESIDIO**

Tipologia Struttura	Asilo Nido		
Denominazione	Asilo Nido Crusinallo		
Indirizzo	Piazza Vittorio Veneto, n. 1 - Crusinallo		
Comune di	Omegna	Tel. 0323 - 868428	333 86 10 856
e-mail	elior.ristorazione@legalmail.it , comune.omegna@legalmail.it		
Natura giuridica	Pubblica		
Soggetto gestore	Comune di Omegna mediante Ditta Gemeaz Elior s.p.a. Via Privata		
Sede Legale	Piazza XXIV Aprile n. 18 – 28887 Omegna		
Proprietario struttura	Comune di Omegna		
Autorizzazione al funzionamento	Determinazione Dipartimento di Prevenzione n. 396 del 18 marzo 2014.		
Autorizzati	n. 60		

Tipologia struttura	Capacità ricettiva da normativa
Asilo Nido L.R. n. 3 del 15/01/1973 D.G.R. 8/6/1975 n. 54-3346 D.G.R. 7/7/1976 n. 77-3869	Da un minimo di 25 ad un massimo di 75 bimbi fino a 3 anni (lattanti e divezzi)
D.G.R. 25/11/2013 n. 20-6732	Requisiti gestionali come previsti dalla tavola comparativa regionale

Ultimo sopralluogo della commissione	4 febbraio 2015.
--------------------------------------	------------------

*Documentazione inherente la natura giuridica del soggetto gestore (atto costitutivo, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,....)*

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	richiesto	altro
---	-----------	-------

**1 - REQUISITI STRUTTURALI***Certificato di agibilità*

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	richiesto	altro
---	-----------	-------



**A.S.L. VCO.**Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio OssolaSede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvc.it - www.aslvc.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

*Dichiarazione di accessibilità (Legge 13/89)*

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	richiesto	altro
---	-----------	-------

*Condizioni di stabilità*

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	richiesto	altro
---	-----------	-------

*Copia del provvedimento di approvazione del progetto per la nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione dell'immobile*

agli atti	richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> altro
-----------	-----------	---

Osservazioni: Nessun progetto di ristrutturazione in corso.

*Planimetrie e sezioni quotate, calcolo dei rapporti aeroilluminanti con destinazione d'uso dei locali e numero posti previsti (scala non <1:200) datate e a firma di tecnico abilitato*

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	richiesto	altro
---	-----------	-------

*Sicurezza antincendio: CPI/SCIA ex DPR 151 del 1° agosto 2011*

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	richiesto	altro
---	-----------	-------

*Registro del controllo semestrale degli ausili antincendio (estintori, luci di emergenza ecc.)*

agli atti	richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> altro
-----------	-----------	---

Osservazioni: Presa visione in sede di sopralluogo. Ultima verifica ottobre 2018.

*Denuncia di messa a terra degli impianti elettrici*

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	richiesto	altro
---	-----------	-------

*Verifica periodica di messa a terra degli impianti elettrici quinquennale/biennale*

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	richiesto	altro
---	-----------	-------

Osservazioni: Ultima verifica 31 gennaio 2017 con scadenza 31 gennaio 2019.

*Certificati di conformità degli impianti (Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22.01.2008 n. 37)*

Elettrico	<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	richiesto	altro
Idraulico	<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	richiesto	altro
Termico	<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	richiesto	altro

*Adempimenti di igiene e sicurezza del lavoro (Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.)*

Documento di valutazione dei rischi	agli atti	richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> altro
-------------------------------------	-----------	-----------	---

Osservazioni: Presa visione del D.V.R. revisionato in data 14 ottobre 2016.



**A.S.L. VCO.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003

*Requisiti strutturali e di dimensionamento: spazi per il gruppo lattanti*

<i>Requisiti</i>	<i>si</i>	<i>no</i>
Ingresso e deposito carrozzine – 1,00 mq/bambino	X	
Spazio di accettazione – 0,60 mq/bambino	X	
Soggiorno e zona per alimentazione – 3,00 mq/bambino	X	
Riposo – 2,00 mq/bambino	X	
Servizi igienici – 1,00 mq bambino	X	
Cucinetta – 6,00 mq totale	X	

*Requisiti strutturali e di dimensionamento: spazi per il gruppo divezzi*

<i>Requisiti</i>	<i>si</i>	<i>no</i>
Ingresso e deposito carrozzine – 0,30 mq/bambino	X	
Spazio di accettazione – 0,60 mq/bambino	X	
Soggiorno pranzo – 3,70 mq/bambino	X	
Riposo – 2,00 mq/bambino	X	
Servizi igienici – 1,20 mq /bambino	X	
Eventuali disimpegni o ripostigli – 0,20 mq/bambino	X	

*Requisiti strutturali e di dimensionamento: spazi interni per i servizi generali*

<i>Requisiti</i>	<i>si</i>	<i>no</i>
Cucina, dispensa	X	
Lavanderia, guardaroba-stireria, deposito materiale	X	
Spogliatoio personale, servizi igienici per adulti	X	
Locale pluriuso per il personale	X	
Ambulatorio pediatrico		X

**A.S.L. VCO.**Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio OssolaSede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

*Requisiti strutturali e di dimensionamento: spazi esterni*

Requisiti	si	no
Spazi pavimentati e coperti a protezione degli ingressi agli ambienti ad uso dei bambini e ai servizi generali	X	
Spazi pavimentati e coperti per soggiorno all'aperto 1,00 mq/bambino	X	
Spazi pavimentati liberi per attività e percorsi all'aperto 3,50 mq/bambino	X	
Vasche per la sabbia 0,50 mq/bambino	X	
Aree e prato	X	
Spazi pavimentati per gli accessi pedonali e per l'accesso carraio	X	

*Requisiti igienici minimi*

X si	no
------	----

*Requisiti igienico-sanitari*

X si	no
------	----

*Arredamento*

Razionalità	insufficiente	sufficiente	X buono
Comodità d'uso	insufficiente	sufficiente	X buono
Manutenzione	insufficiente	sufficiente	X buono

**2 - REQUISITI GESTIONALI - Personale***Pianta organica del personale per n. 36 bambini presenti di cui n. 1 lattante e n. 35 divezzi*

Personale	Numero teorico D.G.R. n. 20-6732 del 25/11/2013	Numero effettivo operatori
Responsabile della direzione	1	1
Figure educative *	1/8.	9
1 operatore ausiliario 1 cuoco	1 operatore ausiliario 1 cuoco	2 di cui 1 cuoco
Osservazioni:	* In presenza di almeno 4 lattanti occorre avere una figura educativa appositamente dedicata.	

*Elenco nominativo del personale addetto, completo di qualifica ed aggiornamento titoli di studio per il personale di nuova assunzione*

agli atti	X richiesto	altro
-----------	-------------	-------

**2 - REQUISITI GESTIONALI - *Bambini****Elenco bambini iscritti, completo di data di nascita*

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Presa visione in sede di visita ispettiva: n. 36 iscritti di cui n. 1 lattante e n. 35 divezzi.	

*Registro presenze giornaliere dei bambini*

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Presa visione in sede di visita ispettiva.	

*Regolamento interno di funzionamento della struttura completo di orari*

X agli atti	richiesto	altro
Osservazioni:	Agli atti documento datato 29 aprile 2014.	

*Autorizzazione sanitaria per preparazione/somministrazione alimenti (Legge 283/62)*

X agli atti	richiesto	altro
Osservazioni:	Presa visione del documento redatto in data luglio 2018.	

*Tabella dietetica aggiornata approvata dai servizi competenti dell'ASL*

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Presa visione del documento redatto in data luglio 2018.	

*Rette*

Importo retta/e	X agli atti	richiesto
Modalità definizione retta/e	X agli atti	richiesto
Osservazioni:	Agli atti tariffe relative all'anno scolastico 2018/2019.	

*Prescrizioni:*

- adeguare le tavole sinottiche indicanti le vie di fuga alla situazione esistente,
- ancorare gli arredi in modo da evitare ribaltamenti.

Si richiede la trasmissione della seguente documentazione entro **30 giorni** dal ricevimento del presente verbale:

- elenco nominativo del personale addetto, completo di qualifica ed aggiornamento titoli di studio per il personale di nuova assunzione.

Si rammenta che tutta la documentazione tecnica e gestionale Personale/Ospiti citata nel presente verbale deve essere aggiornata e disponibile in occasione di ogni accesso della Commissione.



**A.S.L. VCO.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003

Il sopralluogo si conclude alle ore 14,30 e contestualmente viene chiuso il presente verbale.

L.c.s.

I componenti della commissione

Dott. Edoardo Quaranta	Firmato in originale
P.I. Maurizio Pagliari	Firmato in originale
D.ssa Diana De Giuli	Firmato in originale
Sig.a Laura Belloni	Firmato in originale