



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N.
COMPOSTO DA N. 6 PAGINE

189

DEL - 6 MARZO 2019

SOC DISTRETTO VCO

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Sede Operativa Omegna Tel 0323 /868.362 Fax 0323 868.312 e-mail : distretto.om@aslvco.it
Sede Operativa Verbania Tel 0323 / 541431 Fax 0323 541542 e-mail : distretto.vb@aslvco.it
Sede Operativa Domodossola Tel 0324 / 491621 Fax 0324 491620 e-mail : distretto.do@aslvco.it
SOS NCRE COMMISSIONI DI VIGILANZA

VIGILANZA SOCIO SANITARIA
e-mail: vigilanzasociosanitaria@aslvco.it

VERBALE ISPETTIVO N. 14/2019

Il giorno 08 febbraio 2019, alle ore 8,00 i sottoscritti:

Dott. Edoardo Quaranta	Presidente della Commissione
Dott. Antonio Rodari	Dirigente medico Distretto
P.I. Maurizio Pagliari	S.O.S. Tecnico
D.ssa Diana De Giuli	Collaboratore Amministrativo P.E.
Sig.a Laura Belloni	Segretaria verbalizzante

componenti la Commissione di Vigilanza sulle Strutture socio assistenziali, socio educative e socio sanitarie, residenziali e semiresidenziali dell' ASL VCO costituita ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia, si sono riuniti per effettuare apposito sopralluogo presso il **Micro nido Comunale "Bimbi al Nido"** con sede in Via Firenze n, 24 ad Arizzano, nell'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza come regolate dalla D.G.R. n. 83-25268 del 25.08.1998 e dalla D.G.R. n. 32-8191 dell'11.02.2008.

PREMESSA

L'odierno sopralluogo fa seguito alla richiesta al responsabile del servizio edilizia privata – edilizia pubblica del Comune di Arizzano in data 28 gennaio 2019, prot, n. 378, acquisita al protocollo A.S.L. V.C.O. in data 29 gennaio 2019 prot. n. 5643, di autorizzazione apertura servizio accoglienza di 5 bambini lattanti.

Al sopralluogo sono presenti le Sig.e Mastri Laura e Minoletti Stefania, titolari della struttura ed il Geometra Paolo Marchini responsabile del servizio edilizia privata – edilizia pubblica del Comune di Arizzano.



Si procede quindi alla visita del Presidio con l'assistenza delle operatrici nominate. Si riassumono di seguito le risultanze della visita ispettiva.

GENERALITA' DEL PRESIDIO

Tipologia struttura	Micronido		
Denominazione	"Bimbi al Nido"		
Indirizzo	Via Firenze, n. 24		
Comune di	28811 Arizzano	Tel. 0323 551606	3473717053 Mastri
Natura giuridica	Pubblica		
E-mail	bimbialnido@pec.it bimbialnido@libero.it		
Soggetto gestore	Comune di Arizzano mediante Bimbi al Nido s.n.c. di Mastri Laura e Minoletti Stefania Via Firenze, n. 24 - 28811 Arizzano		
Sede legale	C.so Roma n. 1 – 28811 Arizzano		
Proprietario struttura	Comune di Arizzano		
Autorizzazione al funzionamento	Determinazione Direttore Distretto di Verbania n. 9 del 31 gennaio 2007.		
Posti autorizzati	n. 18 da 1 a 3 anni.		
Tipologia struttura	Capacità ricettiva da normativa		
Micronido D.G.R. n. 13-2738 del 02.05.2006 per requisiti strutturali D.G.R. n. 20-6732 del 25.11.2013 per requisiti organizzativi	24 bimbi da 3 mesi a 3 anni		
Ultimo sopralluogo della commissione	24 marzo 2017.		

Documentazione inerente la natura giuridica del soggetto gestore (atto costitutivo, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,....)

<input checked="" type="checkbox"/> X agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
---	------------------------------------	--------------------------------

1 - REQUISITI STRUTTURALI

Certificato di agibilità

<input checked="" type="checkbox"/> X agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
---	------------------------------------	--------------------------------

Dichiarazione di accessibilità (Legge 13/89)

<input checked="" type="checkbox"/> X agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
Osservazioni:	Compreso nel certificato di agibilità.	

**A.S.L. V.C.O.**Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio OssolaSede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

Condizioni di stabilità

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

Copia del provvedimento di approvazione del progetto per la nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione dell'immobile

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Nessun progetto in corso.	

Planimetrie e sezioni quotate, calcolo dei rapporti aeroilluminanti con destinazione d'uso dei locali e n. posti previsti (scala non <1:200) datate e a firma di tecnico abilitato

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

Sicurezza antincendio: CPI/SCIA ex DPR 151 del 1° agosto 2011

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Certificato non richiesto ai sensi D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151: asili nido fino a 30 persone presenti.	

Registro del controllo semestrale degli ausili antincendio (estintori, luci di emergenza ecc.)

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Verificato in sede di visita ispettiva. Ultima verifica novembre 2018.	

Denuncia di messa a terra degli impianti elettrici

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

Verifica periodica di messa a terra degli impianti elettrici quinquennale

agli atti	X richiesto	altro
Osservazioni:	Ultima verifica 27 giugno 2012.	

Certificati di conformità degli impianti (Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22.01.2008 n. 37)

Elettrico	X agli atti	richiesto	altro
Idraulico	X agli atti	richiesto	altro
Termico	X agli atti	richiesto	altro

Adempimenti di igiene e sicurezza del lavoro (Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.)

Documento di valutazione dei rischi	X agli atti	richiesto	altro
Osservazioni:	Agli atti documento revisionato in data 10 gennaio 2012.		

**Requisiti strutturali e di dimensionamento**

Requisiti	si	no
Soggiorno e zona per alimentazione - 3.00 mq./bambino	X	
Zona riposo - 1.00 mq./bambino	X	
Servizi igienici per bambini - 1.00 mq./bambino	X	
Accettazione e locale pluriuso per il personale – 1 mq./bambino con un minimo di 10.00 mq.	X	
Spogliatoio per il personale - 1.00 mq./bambino	X	
Servizi igienici per adulti – 0.50 mq./bambino con un minimo di 5 mq.	X	
Cucina - dispensa - 1.00 mq./bambino	X	
Ambulatorio pediatrico – 0,80 mq./bambino *		X
Lavanderia - deposito - 0.40 mq./bambino **		X
Area esterna attrezzata - 1.00 mq./bambino	X	
Osservazioni:	* Ambulatorio D.ssa Lucia Azzoni. ** Vengono lavate in struttura solo tovaglie e strofinacci.	

Requisiti igienici minimi

X si	no
------	----

Requisiti igienico-sanitari

X si	no
------	----

Arredamento

Razionalità	insufficiente	sufficiente	X buono
Comodità d'uso	insufficiente	sufficiente	X buono
Manutenzione	insufficiente	sufficiente	X buono

2 - REQUISITI GESTIONALI - Personale**Pianta organica del personale per n. 8 bambini presenti**

Personale	Numero teorico D.G.R. n. 20-6732 del 25/11/2013	Numero effettivo operatori
Figure educative *	1 ogni 8 bambini	3
Operatori ausiliari	1	2
Coordinamento pedagogico:	Psicologa D.ssa Monica Soni 1 volta al mese.	
Osservazioni:	* per 4 lattanti 1 figura educativa dedicata.	



Elenco nominativo del personale addetto, completo di qualifica ed aggiornamento titoli di studio per il personale di nuova assunzione

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
Osservazioni:	Agli atti documento relativo all'anno 2014. Invariato.	

2 - REQUISITI GESTIONALI - *Bambini*

Elenco bambini iscritti completo di data di nascita

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> altro
Osservazioni:	Verificato in sede di sopralluogo: n. 14 iscritti.	

Registro presenze giornaliere dei bambini con nominativo e recapito telefonico dell'adulto responsabile

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> altro
Osservazioni:	Verificato in sede di visita ispettiva.	

Regolamento interno di funzionamento della struttura completo di orari

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
Osservazioni:	Agli atti documento redatto in data 5 febbraio 2007.	

Autorizzazione sanitaria per preparazione/somministrazione alimenti (Legge 283/62)

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
---	------------------------------------	--------------------------------

Tabella dietetica approvata dai servizi competenti dell'ASL

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> altro
Osservazioni:	Preso visione in sede di sopralluogo del documento redatto in data 29 ottobre 2018.	

Rette

Importo retta/e	<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto
Modalità definizione retta/e	<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto
Osservazioni:	Agli atti rette relative all'anno 2015, invariate.	

Per quanto riguarda la richiesta di ampliamento, la Commissione ritiene idonei all'utilizzo come micro nido i nuovi locali, ma non concede incremento del numero di posti autorizzati in quanto la metratura della zona destinata ai servizi igienici permette, ai sensi della D.G.R. 25 novembre 2013 n 20-6732, un massimo di 18 posti autorizzabili.

Nella fattispecie stante la richiesta e i bisogni evidenziati dalla titolare dell'autorizzazione, si rimodula il preesistente titolo autorizzativo mantenendo la capienza totale del micro nido



pari a n. 18 utenti di cui 5 lattanti estendendo l'età dei bambini accolti da 3 mesi a 3 anni anziché da 1 a 3 anni.

La Commissione prescrive altresì la ridefinizione dell'organico di assistenza con l'inserimento di una figura educativa appositamente dedicata alla sezione lattanti, in aggiunta a quelle già presenti per l'intero servizio.

Prescrizioni:

si reiterano le prescrizioni impartite con i precedenti verbali e non ottemperate:

- bagno del personale riparare la doccetta posta accanto al WC,
- locale caldaia rimuovere il materiale impropriamente depositato.

Si richiede la trasmissione della seguente documentazione entro **30 giorni** dal ricevimento del presente verbale:

- copia del verbale di verifica periodica quinquennale di messa a terra degli impianti elettrici.

Si rammenta che tutta la documentazione tecnica e gestionale Personale/Ospiti citata nel presente verbale deve essere aggiornata e resa disponibile in occasione di ogni accesso della Commissione.

Il sopralluogo si conclude alle ore 10,00 e contestualmente viene chiuso il presente verbale.

L.C.S.

I Componenti della Commissione:

Dott. Edoardo Quaranta	Firmato in originale
Dott. Antonio Rodari	Firmato in originale
P.I. Maurizio Pagliari	Firmato in originale
D.ssa Diana De Giuli	Firmato in originale
Sig.a Laura Belloni	Firmato in originale