



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N
COMPOSTO DA N. 6 PAGINE

467

DEL

5 GIUGNO 2019

SOC DISTRETTO VCO

Sede legale :Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna (VB)

Sede Operativa Omegna Tel 0323 /868.362 Fax 0323 868.312 e-mail : distretto.om@aslvco.it

Sede Operativa Verbania Tel 0323 / 541431 Fax 0323 541542 e-mail : distretto.vb@aslvco.it

Sede Operativa Domodossola Tel 0324 / 491621 Fax 0324 491620 e-mail : distretto.do@aslvco.it

SOS NCRE COMMISSIONI DI VIGILANZA

VIGILANZA SOCIOSANITARIA

e-mail: vigilanzasociosanitaria@aslvco.it

VERBALE ISPETTIVO N. 58/2019

Il giorno 21 maggio 2019 alle ore 10,05 i sottoscritti:

Dott. Edoardo Quaranta	Presidente della Commissione
P.I. Maurizio Pagliari	S.O.S. Tecnico
D.ssa Diana De Giuli	Collaboratore Amministrativo P. E.

componenti la Commissione di Vigilanza sulle Strutture socio assistenziali, socio educative e socio sanitarie, residenziali e semiresidenziali dell' ASL VCO costituita ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia, si sono riuniti per effettuare apposito sopralluogo presso la **Sezione Primavera dell'Asilo Nido "L'Aquilone"** in Via Innocenzo IX°, n. 24 a Domodossola, nell'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza come regolate dalla D.G.R. n. 83-25268 del 25.08.1998 e dalla D.G.R. n. 32-8191 dell'11.02.2008.

PREMESSA

L'odierno sopralluogo rientra nell'ordinaria attività ispettiva a cui risulta tenuta la Commissione di Vigilanza ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.

Al sopralluogo sono presenti la D.ssa Cecilia Quagliaroli direttrice della struttura.

Si procede quindi alla visita del presidio con l'assistenza della persona nominata. Si riassumono di seguito le risultanze della visita ispettiva.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

GENERALITA' DEL PRESIDIO

Tipologia Struttura	Sezione Primavera		
Denominazione	L'Aquilone		
Indirizzo	Via Innocenzo IX°, n. 24		
Comune	28845 Domodossola	telefono	0324 249225
e-mail	protocollo@pec.comune.domodossola.vb.it		
Natura giuridica	Pubblica		
Soggetto gestore	Comune di Domodossola		
Sede Legale	Piazza Repubblica dell'Ossola		
Proprietario struttura	Comune di Domodossola		
Autorizzazione al funzionamento	Determinazione Direttore Distretto Domodossola n. 26 del 2 dicembre 2009.		
Posti autorizzati	n. 12 di età compresa tra 24 mesi e 36 mesi		

Tipologia struttura	Capacità ricettiva da normativa
Sezione Primavera D.G.R. n. 2-9002 del 20/06/2008	Massimo 20 e minimo 6 bambini (in comuni con popolazione inf. a 20.000 ab, minima 12 bambini in comuni con popolazione sup. a 20.000 ab.) di età compresa tra 24 mesi e 36 mesi
D.G.R. n. 20-6694 del 19/11/2013 (intesa 2013 - 2015)	

Ultimo sopralluogo della commissione	2 febbraio 2015.
--------------------------------------	------------------

Documentazione inerente la natura giuridica del soggetto gestore (atto costitutivo, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,....)

<input checked="" type="checkbox"/> X agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
---	------------------------------------	--------------------------------

1 - REQUISITI STRUTTURALI

Certificato di agibilità

<input checked="" type="checkbox"/> X agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
---	------------------------------------	--------------------------------

Dichiarazione di accessibilità (Legge 13/89)

<input checked="" type="checkbox"/> X agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
---	------------------------------------	--------------------------------





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323 5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

Condizioni di stabilità

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

Copia del provvedimento di approvazione del progetto per la nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione dell'immobile

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Nessun progetto in corso.	

Planimetrie e sezioni quotate, calcolo dei rapporti aeroilluminanti con destinazione d'uso dei locali e n. posti previsti (scala non <1:200) datate e a firma di tecnico abilitato

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

Sicurezza antincendio: SCIA ex DPR 151 del 1° agosto 2011

X agli atti	richiesto	altro
Osservazioni:	Agli atti attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio rilasciato in data 6 aprile 2017.	

Registro del controllo semestrale degli ausili antincendio (estintori, luci di emergenza ecc.)

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Verificato in sede di sopralluogo. Ultima verifica: febbraio 2019.	

Licenza d'uso dell'ascensore/comunicazione del Comune del numero di matricola ex DPR n. 162 del 30/04/1999

agli atti	richiesto	altro
-----------	-----------	-------

Verbale della verifica periodica biennale all'ascensore, effettuata da organismo certificato

agli atti	richiesto	altro
Osservazioni:	Agli atti copia del verbale di verifica effettuata in data 19 dicembre 2012.	

Registro manutenzione ascensori

X agli atti	richiesto	altro
Osservazioni:	Ultima verifica 16 aprile 2014.	

Denuncia di messa a terra degli impianti elettrici

agli atti	richiesto	altro
-----------	-----------	-------



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

Verifica periodica di messa a terra degli impianti elettrici quinquennale/biennale

X agli atti	richiesto	altro
Osservazioni:	Scadenza 24 aprile 2016.	

Certificati di conformità degli impianti (Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22.01.2008 n. 37)

Elettrico	X agli atti	richiesto	altro
Idraulico	X agli atti	richiesto	altro
Termico	X agli atti	richiesto	altro

Adempimenti di igiene e sicurezza del lavoro (Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.)

Documento di valutazione dei rischi	X agli atti	richiesto	altro
Osservazioni:	Agli atti documento anno 2012/2013. (In comune con l'Asilo Nido)		

Requisiti strutturali e di dimensionamento

Requisiti	si	no
Spazio di soggiorno e per attività ordinate - 3.00 mq./bambino (spazio mensa compreso)	X	
Spazio per attività libere e riposo - 2.00 mq./bambino di cui almeno 1 mq./bambino ricavato al coperto	X	
Spazio per servizi igienici - 1.00 mq./bambino (ricavabile anche in aggiunta al complesso dei servizi igienici in dotazione alla struttura)	X	

Requisiti igienici minimi


X si	no
------	----

Requisiti igienico-sanitari

X si	no
------	----

Arredamento

Razionalità	insufficiente	X sufficiente	buono
Comodità d'uso	insufficiente	X sufficiente	buono
Manutenzione	insufficiente	X sufficiente	buono

**2 - REQUISITI GESTIONALI - Personale***Pianta organica del personale per n. 11 presenti*

Personale	Numero teorico D.G.R. n. 2-9002 del 20/06/2008	Numero effettivo
Figure educative	Non superiore a 1/10	2
Operatori ausiliari	Minimo 1 per sezione (escluso personale di cucina)	2 ausiliari 1 cuoco* 1 ausiliario
Osservazioni:	* Personale in comune con l'Asilo nido.	

Elenco nominativo del personale addetto, completo di qualifica ed aggiornamento titoli di studio per il personale di nuova assunzione

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
---	------------------------------------	--------------------------------

2 - REQUISITI GESTIONALI - Ospiti*Elenco bambini iscritti completo di data di nascita*

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
Osservazioni:	Verificato in sede di visita ispettiva: n. 12.	

Registro presenze giornaliere dei bambini

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> altro
Osservazioni:	Verificato in sede di visita ispettiva.	

Regolamento interno di funzionamento della struttura completo di orari

<input type="checkbox"/> agli atti	<input checked="" type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
Osservazioni:	Il regolamento deve essere specifico per la sezione primavera.	

Autorizzazione sanitaria per preparazione/somministrazione alimenti (Legge 283/62)

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
---	------------------------------------	--------------------------------

Tabella dietetica approvata dai servizi competenti dell'ASL

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> altro
Osservazioni:	Preso visione in sede di sopralluogo del documento redatto in data 8 ottobre 2018.	



Rette

Importo retta/e	X agli atti	richiesto
Modalità definizione retta/e	X agli atti	richiesto
Osservazioni:	Agli atti rette relative all'anno 2012.	

Prescrizioni:

si reitera la seguente prescrizione contenuta nel verbale n. 6/2015:

- ripristinare le protezioni agli spigoli del mobiletto utilizzato per depositare i libri.

Relativamente alle prescrizioni tecniche e generali, si rimanda alle prescrizioni contenute nel verbale relativo all'asilo nido, n. 57/2019.

Si richiede la trasmissione della seguente documentazione entro **30 giorni** dal ricevimento del presente verbale:

- regolamento interno di funzionamento della struttura completo di orari, specifico per la sezione primavera.

Si rammenta che tutta la documentazione tecnica e gestionale Personale/Ospiti citata nel presente verbale deve essere aggiornata e resa disponibile in occasione di ogni accesso della Commissione.

Il sopralluogo si conclude alle ore 11,05 e contestualmente viene chiuso il presente verbale.

L.C.S.

I Componenti della Commissione:

Dott. Edoardo Quaranta	Firmato in originale
P.I. Maurizio Pagliari	Firmato in originale
D.ssa Diana De Giuli	Firmato in originale