

**AUTOGATO A) SUA DELIBERA N. 140 DEL 17 APRILE 2014**  
REGIONE PIEMONTE  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO**  
**S.C. MEDICINA LEGALE**

**ASL del VCO**  
**COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE**

**VERBALE ISPETTIVO N. 13 /2014**

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno 10 del mese di aprile dalle ore 16,00 i sottoscritti:

NOMINATIVI		AS	PR	QUALIFICA
Dott. ssa	Elena BARBERO	X		Presidente Commissione, Direttore SOC. Medicina Legal
Dott.ssa	Silvia CASELLI	X		Dirigente SOC I.S.P.
Per.Ind.	Maurizio PAGLIARI	X		Funzionario SOC GITB
Dottor	Pietro PITRONE	X		Dirigente Distretto di Domodossola
Dottor	Giovanni POZZUOLI	X		Dirigente SOC RRF


componenti la Commissione di Vigilanza sulle Strutture Sanitarie della ASL VCO - costituita dal Direttore Generale della ASL VCO con deliberazione n. 76 del 06.03.2014, hanno effettuato apposito sopralluogo annuale presso Centri Associati del VCO (ex- AIAS) sito in Domodossola, allo scopo di procedere agli accertamenti previsti dalla vigente normativa.

Per la struttura sono presenti i signori:

Qualifica Direttore Sanitario \_\_\_\_\_ nome dott. Paolo GASPARINI

Qualifica Responsabile Medico \_\_\_\_\_ nome dott. Stefania BIANCHI

Qualifica Resp.Sicurezza \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_ assente



**AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO**  
**S.C. MEDICINA LEGALE**

**GENERALITA' DEL PRESIDIO**

**Denominazione** ASSOCIAZIONE CENTRI VCO ex- AIAS

Anomalie dello sviluppo neuromotorio

**Via/Piazza** Via San Francesco,

n. 1

**Comune di** Domodossola

**telefono** 0324/ 243172

**Natura giuridica** ONLUS

**Data ultimo sopralluogo della Commissione** 4 luglio 2013

**RILIEVI e PRESCRIZIONI al 04.07.2013/ ottemperanze al 10 aprile 2014**

- a) in alcuni locali si rilevano distacchi dell'intonaco, infiltrazioni, effluorescenze saline dovute a cattiva manutenzione ► provvedere al risanamento →□parzialmente ottemperato
- b) nel locale palestra la lampada di emergenza non risulta funzionante→provvedere al ripristino ► ottemperato
- c) continuano a permanere le criticità evidenziate -da anni- al punto 3) del precedente verbale ► provvedere entro 30 giorni all'adeguamento di detti locali i quali, sino a quando non saranno ottemperate le presenti prescrizioni, non potranno essere utilizzati→□non ottemperato ma i locali non vengono più utilizzati e i rappresentanti della struttura hanno esibito un preventivo di ristrutturazione predisposto dalla ditta "ALU art " di Crevaldossola

**RILIEVI e PRESCRIZIONI al 10.04.2014**

- 1) in corso di sopralluogo si prende visione del contenuto del carrello dell'emergenza posizionato a piano terra. Si rileva che: a) è presente una check list del materiale esposto sul carrello b) il defibrillatore è correttamente inserito ed alimentato ►far pervenire check list completa
- 2) studio di psicoterapia: ► registrare la porta di ingresso perché striscia sul pavimento
- 3) palestra►rimuovere la stampante spostandola in locale idoneo ►realizzare il nodo equipotenziale in considerazione della presenza di n° 2 letti di bobath
- 4) locale logopedia►riparare muro ammalorato

**AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO**  
**S.C. MEDICINA LEGALE**

---

**5) deposito carrozzine ► rimuovere o proteggere adeguatamente il televisore con tubo catodico depositato nel locale , ► riparare il muro ammalorato**

**6) spogliatoi del personale ► sostituire lo schermo della plafoniera ► ritirare negli armadietti le scarpe ed i vestiti ► sostituire gli armadietti presenti con altri a doppio scomparto**

Si segnala come in generale i locali mostrino segni di degrado e scarsa manutenzione ed igiene ► provvedere a sanificazione e pulizia dei locali

In generale inoltre risulta carente e poco visibile la segnaletica ► provvedere a posizionarla

L'Ispezione termina alle ore ... 17,30

*L.C.S.*

***I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE***

Dott. Elena BARBERO 

Dott. Giovanni POZZUOLI 

Dott. Pietro PITRONE 

Per. Ind. Maurizio PAGLIARI 